

#126085#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Леонова 19а-19б, Калининград
13
9278
ТВ7 (ASCII)
20103225
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	3,651	0	42,044	0	0	41,115	0	0	24	0	70,1	48,9	0,44	0,43	6,8
25.03.2025	3,434	0	42,14	0	0	41,208	0	0	24	0	70,2	50,3	0,44	0,43	5,5
26.03.2025	3,599	0	42,458	0	0	41,524	0	0	24	0	70	49,3	0,44	0,43	4,4
27.03.2025	3,573	0	42,306	0	0	41,374	0	0	24	0	70	49,4	0,44	0,43	6,9
28.03.2025	3,428	0	43,532	0	0	42,569	0	0	24	0	70,1	50,9	0,45	0,43	5,7
29.03.2025	3,588	0	44,008	0	0	43,036	0	0	24	0	70,1	50,2	0,45	0,43	8,9
30.03.2025	3,537	0	43,294	0	0	42,344	0	0	24	0	69,8	49,9	0,45	0,43	9,9
31.03.2025	3,494	0	42,923	0	0	41,981	0	0	24	0	69,9	50	0,45	0,43	6,8
01.04.2025	3,509	0	41,773	0	0	40,854	0	0	24	0	69,9	49,4	0,44	0,43	5,9
02.04.2025	3,398	0	41,069	0	0	40,167	0	0	24	0	69,9	49,7	0,43	0,42	-
03.04.2025	3,453	0	41,817	0	0	40,902	0	0	24	0	69,7	49,5	0,43	0,42	-
04.04.2025	3,562	0	41,243	0	0	40,337	0	0	24	0	69,9	48,8	0,43	0,42	-
05.04.2025	3,382	0	38,932	0	0	38,064	0	0	24	0	70,4	49,2	0,43	0,42	-
06.04.2025	3,661	0	38,427	0	0	37,522	0	0	24	0	72,7	49,4	0,43	0,42	-
07.04.2025	3,471	0	39,263	0	0	38,364	0	0	24	0	71,5	49,9	0,43	0,42	-
08.04.2025	3,481	0	39,325	0	0	38,454	0	0	24	0	70,2	48,6	0,43	0,42	-
09.04.2025	3,5	0	39,11	0	0	38,25	0	0	24	0	69,9	48,1	0,43	0,42	-
10.04.2025	3,43	0	38,314	0	0	37,46	0	0	24	0	70,5	48,6	0,43	0,42	-
11.04.2025	3,485	0	39,653	0	0	38,785	0	0	24	0	69,7	48,3	0,43	0,42	-
12.04.2025	3,452	0	40,398	0	0	39,511	0	0	24	0	70	49,1	0,43	0,42	-
13.04.2025	3,509	0	42,266	0	0	41,339	0	0	24	0	69,8	49,6	0,44	0,42	-
14.04.2025	3,479	0	45,493	0	0	44,488	0	0	24	0	70,1	51,4	0,44	0,43	-
15.04.2025	3,423	0	49,558	0	0	48,47	0	0	24	0	69,8	53	0,44	0,41	-
16.04.2025	2,252	0	53,51	0	0	52,337	0	0	24	0	69,8	59,6	0,43	0,41	-
17.04.2025	1,151	0	63,026	0	0	61,647	0	0	24	0	69,8	65,3	0,45	0,4	-
18.04.2025	0,946	0	68,482	0	0	66,99	0	0	24	0	69,5	66,2	0,46	0,4	-
19.04.2025	0,977	0	69,173	0	0	67,672	0	0	24	0	69,4	66	0,46	0,4	-
20.04.2025	1,062	0	68,851	0	0	67,372	0	0	24	0	69,1	65,4	0,46	0,4	-
21.04.2025	0,881	0	53,744	0	0	52,61	0	0	24	0	68,4	64,4	0,42	0,39	-
22.04.2025	0,982	0	41,247	0	0	40,327	0	0	24	0	70,4	64,6	0,4	0,38	-
23.04.2025	1,011	0	41,754	0	0	40,825	0	0	24	0	70,4	64,5	0,4	0,39	-
Итого:	89,761	0	1419,133	0	0	1387,898	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,439														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	90,2	1051,136	0	0	1027,587	0	0	611	338
23.04.2025	179,964	2470,268	0	0	2415,484	0	0	1355	338

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:39:58