

#130450#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Леонова 19а-19б, Калининград
13

Заводской номер счётчика 20103225	Показания прибора, ГДж 23.05.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.04.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	208,923	179,964	28.959	6.917

Подпись исполнителя



#130449#

Отчёт за период с 23.04.2025 по 23.05.2025.

Номер абонента 13
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
 Заводской номер 20103225
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 29.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.04.2025	-	0,864	0	42,383	0	0	41,444	0	0	24	0	70,3	65,3	0,4	0,39
25.04.2025	-	0,947	0	41,017	0	0	40,112	0	0	24	0	70,1	64,4	0,4	0,39
26.04.2025	-	0,986	0	41,014	0	0	40,102	0	0	24	0	70,3	64,4	0,4	0,39
27.04.2025	-	0,935	0	41,012	0	0	40,107	0	0	24	0	70	64,5	0,4	0,39
28.04.2025	-	1,055	0	42,256	0	0	41,323	0	0	24	0	70,1	64	0,41	0,39
29.04.2025	-	0,998	0	42,81	0	0	41,861	0	0	24	0	70,2	64,5	0,41	0,39
30.04.2025	-	0,894	0	42,987	0	0	42,028	0	0	24	0	70,4	65,3	0,41	0,39
01.05.2025	-	0,939	0	43,33	0	0	42,364	0	0	24	0	70,4	65,1	0,41	0,39
02.05.2025	-	0,886	0	43,197	0	0	42,244	0	0	24	0	70,1	65,1	0,41	0,39
03.05.2025	-	0,837	0	39,457	0	0	38,615	0	0	24	0	68,7	63,5	0,39	0,38
04.05.2025	-	1,052	0	43,172	0	0	42,212	0	0	24	0	70,3	64,4	0,4	0,39
05.05.2025	-	0,987	0	42,324	0	0	41,391	0	0	24	0	70	64,3	0,4	0,39
06.05.2025	-	0,999	0	43,468	0	0	42,575	0	0	24	0	67,3	61,7	0,39	0,37
07.05.2025	-	0,987	0	40,43	0	0	39,555	0	0	24	0	69,4	63,4	0,39	0,38
08.05.2025	-	0,9	0	41,406	0	0	40,487	0	0	24	0	70,2	64,9	0,39	0,38
09.05.2025	-	0,99	0	41,412	0	0	40,496	0	0	24	0	70,2	64,3	0,39	0,38
10.05.2025	-	0,935	0	41,709	0	0	40,786	0	0	24	0	70,2	64,8	0,39	0,38
11.05.2025	-	0,977	0	41,35	0	0	40,443	0	0	24	0	69,8	64,1	0,39	0,38
12.05.2025	-	1,151	0	40,453	0	0	39,557	0	0	24	0	70,2	63,3	0,39	0,38
13.05.2025	-	0,968	0	39,883	0	0	39,003	0	0	24	0	70	64,1	0,39	0,38
14.05.2025	-	0,87	0	37,683	0	0	36,855	0	0	24	0	69,9	64,3	0,38	0,37
15.05.2025	-	1,03	0	38,143	0	0	37,315	0	0	24	0	69,4	62,8	0,39	0,38
16.05.2025	-	0,914	0	38,702	0	0	37,861	0	0	24	0	69,4	63,7	0,39	0,38
17.05.2025	-	0,973	0	39,751	0	0	38,876	0	0	24	0	69,9	64	0,39	0,38
18.05.2025	-	1,058	0	39,966	0	0	39,083	0	0	24	0	70,1	63,7	0,39	0,38
19.05.2025	-	1,01	0	40,556	0	0	39,669	0	0	24	0	69,7	63,6	0,39	0,38
20.05.2025	-	0,967	0	42,859	0	0	41,9	0	0	24	0	70,5	65	0,39	0,38
21.05.2025	-	1,031	0	43,51	0	0	42,545	0	0	24	0	70,2	64,5	0,39	0,37
22.05.2025	-	0,893	0	48,15	0	0	47,079	0	0	24	0	70,4	65,8	0,4	0,39
23.05.2025	-	0,927	0	48,185	0	0	47,119	0	0	24	0	70,1	65,4	0,41	0,39
Итого:	-	28,96	0	1252,575	0	0	1225,007	0	0	720	0	69,93	64,27	0,4	0,38

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2025	179,964	2470,268	0	0	2415,484	0	0	1355	338
23.05.2025	208,923	3722,844	0	0	3640,493	0	0	2075	338

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения