

#88214#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2024 по 23.06.2024

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Леонова 19а-19б, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 9278
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20103225
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.05.2024 | 0,925 | 0 | 21,46 | 0 | 0 | 20,991 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,7 | 59,2 | 0,43 | 0,37 | - |
| 25.05.2024 | 0,787 | 0 | 21,799 | 0 | 0 | 21,322 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,7 | 60,9 | 0,44 | 0,37 | - |
| 26.05.2024 | 1,079 | 0 | 21,821 | 0 | 0 | 21,343 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,8 | 57,7 | 0,44 | 0,37 | - |
| 27.05.2024 | 0,942 | 0 | 21,785 | 0 | 0 | 21,312 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,5 | 59 | 0,44 | 0,37 | - |
| 28.05.2024 | 0,825 | 0 | 21,939 | 0 | 0 | 21,459 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,7 | 60,6 | 0,44 | 0,37 | - |
| 29.05.2024 | 0,806 | 0 | 19,555 | 0 | 0 | 19,127 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,7 | 59,7 | 0,44 | 0,38 | - |
| 30.05.2024 | 0,885 | 0 | 18,34 | 0 | 0 | 17,942 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,4 | 57,7 | 0,45 | 0,39 | - |
| 31.05.2024 | 0,855 | 0 | 18,447 | 0 | 0 | 18,046 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,6 | 58,3 | 0,45 | 0,39 | - |
| 01.06.2024 | 0,903 | 0 | 18,447 | 0 | 0 | 18,045 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,6 | 57,7 | 0,45 | 0,39 | - |
| 02.06.2024 | 0,84 | 0 | 18,361 | 0 | 0 | 17,962 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,5 | 58,3 | 0,45 | 0,39 | - |
| 03.06.2024 | 0,971 | 0 | 18,267 | 0 | 0 | 17,87 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,6 | 56,6 | 0,44 | 0,39 | - |
| 04.06.2024 | 0,886 | 0 | 19,284 | 0 | 0 | 18,865 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,5 | 58,3 | 0,44 | 0,38 | - |
| 05.06.2024 | 0,973 | 0 | 18,351 | 0 | 0 | 17,95 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,6 | 56,7 | 0,44 | 0,39 | - |
| 06.06.2024 | 0,818 | 0 | 18,354 | 0 | 0 | 17,953 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,7 | 58,8 | 0,44 | 0,39 | - |
| 07.06.2024 | 0,925 | 0 | 18,254 | 0 | 0 | 17,858 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,5 | 57,1 | 0,44 | 0,39 | - |
| 08.06.2024 | 0,835 | 0 | 18,304 | 0 | 0 | 17,906 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,5 | 58,3 | 0,44 | 0,39 | - |
| 09.06.2024 | 0,841 | 0 | 18,365 | 0 | 0 | 17,966 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,5 | 58,3 | 0,44 | 0,39 | - |
| 10.06.2024 | 0,869 | 0 | 18,302 | 0 | 0 | 17,902 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,6 | 58,1 | 0,44 | 0,39 | - |
| 11.06.2024 | 0,875 | 0 | 20,542 | 0 | 0 | 20,092 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,7 | 59,3 | 0,44 | 0,37 | - |
| 12.06.2024 | 0,939 | 0 | 21,897 | 0 | 0 | 21,418 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,7 | 59,3 | 0,43 | 0,36 | - |
| 13.06.2024 | 0,912 | 0 | 21,875 | 0 | 0 | 21,396 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,8 | 59,7 | 0,43 | 0,36 | - |
| 14.06.2024 | 0,923 | 0 | 21,996 | 0 | 0 | 21,512 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,9 | 59,7 | 0,43 | 0,36 | - |
| 15.06.2024 | 0,845 | 0 | 22,083 | 0 | 0 | 21,598 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,8 | 60,5 | 0,44 | 0,36 | - |
| 16.06.2024 | 0,816 | 0 | 22,012 | 0 | 0 | 21,53 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,7 | 60,7 | 0,44 | 0,36 | - |
| 17.06.2024 | 0,862 | 0 | 21,992 | 0 | 0 | 21,508 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70 | 60,4 | 0,44 | 0,36 | - |
| 18.06.2024 | 0,857 | 0 | 21,963 | 0 | 0 | 21,482 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,8 | 60,3 | 0,43 | 0,36 | - |
| 19.06.2024 | 0,794 | 0 | 21,896 | 0 | 0 | 21,417 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,7 | 60,9 | 0,43 | 0,36 | - |
| 20.06.2024 | 0,922 | 0 | 22,055 | 0 | 0 | 21,572 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,7 | 59,6 | 0,43 | 0,36 | - |
| 21.06.2024 | 0,798 | 0 | 22,181 | 0 | 0 | 21,694 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,9 | 61,1 | 0,43 | 0,36 | - |
| 22.06.2024 | 0,795 | 0 | 22,253 | 0 | 0 | 21,767 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,7 | 61 | 0,44 | 0,36 | - |
| 23.06.2024 | 0,798 | 0 | 22,402 | 0 | 0 | 21,911 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,7 | 61 | 0,44 | 0,36 | - |
| Итого: | 27,101 | 0 | 634,582 | 0 | 0 | 620,716 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 6,473 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.05.2024 | 2831,077 | 56674,212 | 0 | 0 | 55377,661 | 0 | 0 | 25806 | 630 |
| 23.06.2024 | 2858,177 | 57308,791 | 0 | 0 | 55998,377 | 0 | 0 | 26550 | 630 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.06.2024 9:21:18