

#133178#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Леонова 19а-19б, Калининград
13

Заводской номер счётчика 20103225	Показания прибора, ГДж 23.06.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.05.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	234,272	208,923	25.349	6.055

Подпись исполнителя



#133177#

Отчёт за период с 23.05.2025 по 23.06.2025.

Номер абонента 13
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 20103225
Номер системы 1
Отчёт сформирован 26.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.05.2025	-	0,97	0	48,728	0	0	47,641	0	0	24	0	70,4	65,6	0,41	0,39
25.05.2025	-	0,996	0	49,107	0	0	48,016	0	0	24	0	70,3	65,4	0,41	0,39
26.05.2025	-	0,904	0	51,416	0	0	50,275	0	0	24	0	70,3	66	0,41	0,39
27.05.2025	-	1,069	0	54,083	0	0	52,894	0	0	24	0	69,9	65,1	0,42	0,39
28.05.2025	-	0,975	0	48,869	0	0	47,787	0	0	24	0	70,2	65,3	0,41	0,39
29.05.2025	-	0,94	0	45,441	0	0	44,441	0	0	24	0	69,9	64,9	0,41	0,39
30.05.2025	-	0,923	0	44,676	0	0	43,698	0	0	24	0	69,7	64,7	0,4	0,39
31.05.2025	-	0,866	0	42,749	0	0	41,86	0	0	24	0	67,8	62,9	0,4	0,39
01.06.2025	-	0,831	0	44,854	0	0	43,867	0	0	24	0	69,9	65,4	0,41	0,39
02.06.2025	-	0,887	0	46,328	0	0	45,301	0	0	24	0	70,1	65,5	0,41	0,39
03.06.2025	-	0,879	0	49,812	0	0	48,713	0	0	24	0	70	65,7	0,41	0,39
04.06.2025	-	0,838	0	46,869	0	0	45,842	0	0	24	0	69,8	65,5	0,41	0,39
05.06.2025	-	0,888	0	44,743	0	0	43,759	0	0	24	0	69,9	65,1	0,4	0,39
06.06.2025	-	0,879	0	44,708	0	0	43,72	0	0	24	0	70,1	65,3	0,4	0,39
07.06.2025	-	0,834	0	45,045	0	0	44,049	0	0	24	0	70,1	65,6	0,41	0,39
08.06.2025	-	1,028	0	48,685	0	0	47,618	0	0	24	0	69,8	64,6	0,41	0,38
09.06.2025	-	0,361	0	19,934	0	0	19,498	0	0	24	0	69,6	65,2	0,31	0,31
10.06.2025	-	0,273	0	3,118	0	0	3,074	0	0	24	0	55,1	33,9	0,3	0,32
11.06.2025	-	0,78	0	8,609	0	0	8,444	0	0	24	0	64,8	42,7	0,37	0,37
12.06.2025	-	0,656	0	8,458	0	0	8,295	0	0	24	0	64,8	45,9	0,37	0,37
13.06.2025	-	0,773	0	12,856	0	0	12,588	0	0	24	0	67,6	53	0,37	0,37
14.06.2025	-	0,829	0	15,915	0	0	15,572	0	0	24	0	69,1	56,4	0,38	0,36
15.06.2025	-	0,834	0	16,389	0	0	16,036	0	0	24	0	69,2	56,8	0,38	0,36
16.06.2025	-	0,773	0	16,628	0	0	16,268	0	0	24	0	69,2	57,9	0,39	0,36
17.06.2025	-	0,773	0	16,765	0	0	16,404	0	0	24	0	69,2	57,9	0,38	0,36
18.06.2025	-	0,803	0	16,975	0	0	16,608	0	0	24	0	69,3	57,8	0,38	0,36
19.06.2025	-	0,728	0	16,712	0	0	16,353	0	0	24	0	69	58,4	0,39	0,36
20.06.2025	-	0,732	0	16,679	0	0	16,319	0	0	24	0	69,3	58,6	0,38	0,36
21.06.2025	-	0,804	0	17,007	0	0	16,638	0	0	24	0	69,4	57,8	0,39	0,36
22.06.2025	-	0,822	0	16,934	0	0	16,568	0	0	24	0	69,3	57,5	0,39	0,36
23.06.2025	-	0,702	0	16,82	0	0	16,459	0	0	24	0	69,1	58,9	0,39	0,36
Итого:	-	25,35	0	975,912	0	0	954,605	0	0	744	0	68,78	60,04	0,39	0,37

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2025	208,923	3722,844	0	0	3640,493	0	0	2075	338
23.06.2025	234,272	4698,758	0	0	4595,097	0	0	2819	338

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения