

#28533#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Леонова 19а-19б, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 9278
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20103225
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2023	0,757	0	19,583	0	0	19,158	0	0	24	0	69,2	59,8	0,38	0,32	-
25.07.2023	0,714	0	19,174	0	0	18,763	0	0	24	0	68,9	59,8	0,38	0,32	-
26.07.2023	0,769	0	19,197	0	0	18,783	0	0	24	0	69,1	59,4	0,38	0,32	-
27.07.2023	0,77	0	20,018	0	0	19,589	0	0	24	0	69	59,6	0,38	0,32	-
28.07.2023	0,802	0	21,184	0	0	20,727	0	0	24	0	69,2	60	0,39	0,32	-
29.07.2023	0,839	0	20,721	0	0	20,272	0	0	24	0	69,2	59,4	0,39	0,32	-
30.07.2023	0,743	0	20,787	0	0	20,337	0	0	24	0	69,2	60,5	0,39	0,32	-
31.07.2023	0,746	0	20,684	0	0	20,238	0	0	24	0	69,1	60,3	0,38	0,32	-
01.08.2023	0,765	0	17,202	0	0	16,827	0	0	24	0	69,5	58,7	0,37	0,32	-
02.08.2023	0,788	0	17,808	0	0	17,401	0	0	24	0	71,3	60,5	0,38	0,32	-
03.08.2023	0,69	0	18,594	0	0	18,17	0	0	24	0	71,3	62,3	0,38	0,32	-
04.08.2023	0,8	0	19,924	0	0	19,468	0	0	24	0	71,5	61,7	0,4	0,33	-
05.08.2023	0,753	0	20,757	0	0	20,278	0	0	24	0	71,8	62,9	0,4	0,33	-
06.08.2023	0,747	0	20,097	0	0	19,64	0	0	24	0	71,3	62,2	0,4	0,33	-
07.08.2023	0,737	0	20,319	0	0	19,854	0	0	24	0	71,5	62,6	0,4	0,33	-
08.08.2023	0,678	0	20,204	0	0	19,74	0	0	24	0	71,6	63,4	0,4	0,33	-
09.08.2023	0,759	0	19,89	0	0	19,435	0	0	24	0	71,5	62,2	0,4	0,34	-
10.08.2023	0,851	0	20,041	0	0	19,582	0	0	24	0	71,5	61,1	0,4	0,33	-
11.08.2023	0,736	0	19,677	0	0	19,225	0	0	24	0	71,6	62,5	0,41	0,35	-
12.08.2023	0,83	0	19,051	0	0	18,616	0	0	24	0	71,5	60,8	0,42	0,36	-
13.08.2023	0,732	0	18,532	0	0	18,109	0	0	24	0	71,4	61,7	0,42	0,36	-
14.08.2023	0,762	0	18,244	0	0	17,827	0	0	24	0	71,4	61,2	0,39	0,34	-
15.08.2023	0,564	0	17,927	0	0	17,584	0	0	24	0	63,8	56,3	0,38	0,32	-
16.08.2023	0,685	0	22	0	0	21,536	0	0	24	0	68,3	60,7	0,4	0,32	-
17.08.2023	0,777	0	21,899	0	0	21,419	0	0	24	0	69,8	61,2	0,4	0,32	-
18.08.2023	0,751	0	20,539	0	0	20,093	0	0	24	0	69,4	60,5	0,39	0,32	-
19.08.2023	0,751	0	20,631	0	0	20,166	0	0	24	0	70,8	61,9	0,39	0,32	-
20.08.2023	0,73	0	20,878	0	0	20,397	0	0	24	0	71,7	63,2	0,39	0,32	-
21.08.2023	0,748	0	20,869	0	0	20,398	0	0	24	0	70,9	62,1	0,39	0,32	-
22.08.2023	0,674	0	21,257	0	0	20,775	0	0	24	0	71,1	63,3	0,39	0,32	-
23.08.2023	0,387	0	11,083	0	0	10,832	0	0	24	0	71	62,5	0,34	0,3	-
Итого:	22,835	0	608,771	0	0	595,239	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,454														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2023	1931,376	42297,01	0	0	41333,123	0	0	18498	618
23.08.2023	1954,211	42905,779	0	0	41928,361	0	0	19240	620

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.08.2023 8:19:51