

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 23/08/24г.-23/09/24г.

Абонент: Леонова 19а-19б

Договор N: 000000000

Адрес: УК УЮТ

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-4.1 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 15.00 м3/ч G под min = 0.04 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M гвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч

тхв: не исп.

Серийный номер 20103225, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0x5897

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.08.24 23	69.74	61.45	8.29	0.43	0.35	20.525	20.074	0.698	24	0	
24.08.24 23	69.74	62.20	7.54	0.43	0.32	21.316	20.849	0.660	24	0	
25.08.24 23	69.68	61.33	8.35	0.44	0.32	21.223	20.760	0.728	24	0	
26.08.24 23	69.93	61.22	8.71	0.44	0.34	21.236	20.769	0.760	24	0	
27.08.24 23	69.67	61.30	8.36	0.44	0.38	20.620	20.169	0.708	24	0	
28.08.24 23	69.76	61.34	8.42	0.44	0.38	20.817	20.362	0.719	24	0	
29.08.24 23	69.99	61.27	8.72	0.43	0.36	19.867	19.429	0.711	24	0	
30.08.24 23	70.04	60.62	9.42	0.43	0.36	19.781	19.345	0.765	24	0	
31.08.24 23	69.65	61.80	7.85	0.43	0.37	19.635	19.207	0.633	24	0	
01.09.24 23	69.66	60.38	9.28	0.43	0.37	19.701	19.271	0.751	24	0	
02.09.24 23	69.37	60.19	9.18	0.42	0.32	19.174	18.759	0.723	24	0	
03.09.24 23	69.80	60.37	9.43	0.43	0.33	21.004	20.543	0.813	24	0	
04.09.24 23	69.45	60.19	9.25	0.43	0.31	21.289	20.828	0.810	24	0	
05.09.24 23	69.81	60.78	9.04	0.44	0.32	21.697	21.222	0.806	24	0	
06.09.24 23	69.62	61.55	8.07	0.43	0.33	21.479	21.011	0.713	24	0	
07.09.24 23	69.83	60.58	9.26	0.43	0.32	21.402	20.933	0.814	24	0	
08.09.24 23	69.47	60.90	8.57	0.43	0.31	21.320	20.857	0.751	24	0	
09.09.24 23	69.67	61.49	8.17	0.42	0.29	20.618	20.167	0.693	24	0	
10.09.24 23	69.72	61.24	8.48	0.43	0.28	21.236	20.771	0.740	24	0	
11.09.24 23	68.84	60.14	8.70	0.43	0.27	20.905	20.458	0.748	24	0	
12.09.24 23	69.72	60.70	9.02	0.43	0.27	21.389	20.921	0.793	24	0	
13.09.24 23	69.88	61.34	8.54	0.43	0.27	21.476	21.005	0.754	24	0	
14.09.24 23	69.68	59.53	10.15	0.43	0.27	21.497	21.028	0.897	24	0	
15.09.24 23	69.88	61.69	8.19	0.43	0.28	21.514	21.042	0.725	24	0	
16.09.24 23	69.61	59.42	10.19	0.43	0.28	21.521	21.051	0.902	24	0	
17.09.24 23	69.69	59.94	9.75	0.43	0.27	21.469	21.001	0.861	24	0	
18.09.24 23	69.56	60.91	8.65	0.43	0.28	21.608	21.138	0.769	24	0	
19.09.24 23	69.87	61.29	8.57	0.43	0.28	21.655	21.180	0.763	24	0	
20.09.24 23	69.74	61.02	8.72	0.43	0.27	22.001	21.519	0.789	24	0	
21.09.24 23	69.69	61.69	8.01	0.44	0.29	22.747	22.249	0.749	24	0	
22.09.24 23	69.60	60.75	8.85	0.43	0.26	22.525	22.034	0.820	24	0	
23.09.24 23	70.06	61.42	8.64	0.43	0.28	22.021	21.536	0.782	24	0	
<b>Итого/Средн</b>	<b>69.70</b>	<b>60.94</b>	<b>8.76</b>	<b>0.43</b>	<b>0.31</b>	<b>676.271</b>	<b>661.488</b>	<b>24.347</b>	<b>768</b>	<b>0</b>	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.08.24 23	58353.679	57020.509	2894.057	27984	636
23.09.24 23	59029.951	57681.998	2918.404	28752	636
<b>Итого</b>	<b>676.271</b>	<b>661.488</b>	<b>24.347</b>	<b>768</b>	<b>0</b>

Условные обозначения:  
(<) параметр < min  
(>) параметр > max  
(!) отсут. питания  
(#) дисбаланс масс  
(X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_

