

#148486#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК

Леонова 19а-19б, Калининград

13

9278

ТВ7 (АССII)

20103225

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,661	0	13,224	0	0	12,944	0	0	24	0	68,5	56,3	0,36	0,35	-
25.08.2025	0,699	0	12,394	0	0	12,139	0	0	24	0	67,3	53,5	0,36	0,35	-
26.08.2025	0,221	0	12,189	0	0	12,031	0	0	24	0	50,9	46,6	0,35	0,34	-
27.08.2025	0,433	0	18,545	0	0	18,179	0	0	24	0	65,6	60	0,39	0,36	-
28.08.2025	0,728	0	20,34	0	0	19,895	0	0	24	0	69,8	61	0,4	0,36	-
29.08.2025	0,719	0	20,879	0	0	20,42	0	0	24	0	69,9	61,6	0,4	0,36	-
30.08.2025	0,772	0	20,92	0	0	20,467	0	0	24	0	69,2	60,2	0,4	0,35	-
31.08.2025	0,648	0	20,792	0	0	20,342	0	0	24	0	69,3	61,7	0,4	0,36	-
01.09.2025	0,66	0	20,273	0	0	19,833	0	0	24	0	69,5	61,6	0,4	0,36	-
02.09.2025	0,729	0	20,215	0	0	19,777	0	0	24	0	69,3	60,5	0,4	0,36	-
03.09.2025	0,655	0	20,126	0	0	19,691	0	0	24	0	69,2	61,3	0,4	0,36	-
04.09.2025	0,6	0	20,414	0	0	19,974	0	0	24	0	69,1	61,9	0,4	0,36	-
05.09.2025	0,657	0	22,405	0	0	21,916	0	0	24	0	69,7	62,5	0,41	0,36	-
06.09.2025	0,736	0	22,457	0	0	21,966	0	0	24	0	69,7	61,7	0,41	0,36	-
07.09.2025	0,646	0	22,397	0	0	21,911	0	0	24	0	69,5	62,5	0,41	0,36	-
08.09.2025	0,739	0	23,377	0	0	22,868	0	0	24	0	69,6	61,9	0,42	0,35	-
09.09.2025	0,726	0	22,354	0	0	21,864	0	0	24	0	69,7	61,8	0,41	0,36	-
10.09.2025	0,785	0	22,267	0	0	21,778	0	0	24	0	69,8	61,2	0,41	0,36	-
11.09.2025	0,613	0	22,319	0	0	21,837	0	0	24	0	69,4	62,7	0,41	0,36	-
12.09.2025	0,757	0	22,273	0	0	21,786	0	0	24	0	69,7	61,4	0,41	0,36	-
13.09.2025	0,655	0	22,404	0	0	21,915	0	0	24	0	69,7	62,6	0,41	0,36	-
14.09.2025	0,743	0	22,312	0	0	21,826	0	0	24	0	69,6	61,5	0,41	0,36	-
15.09.2025	0,715	0	20,309	0	0	19,863	0	0	24	0	69,8	61,2	0,41	0,36	-
16.09.2025	0,626	0	16,75	0	0	16,381	0	0	24	0	70	60,9	0,4	0,38	-
17.09.2025	0,708	0	16,785	0	0	16,413	0	0	24	0	70,2	59,9	0,4	0,38	-
18.09.2025	0,803	0	21,297	0	0	20,818	0	0	24	0	70,8	61,6	0,42	0,37	-
19.09.2025	0,741	0	22,156	0	0	21,661	0	0	24	0	70,6	62,4	0,42	0,36	-
20.09.2025	0,694	0	21,775	0	0	21,287	0	0	24	0	70,7	62,9	0,42	0,37	-
21.09.2025	0,659	0	21,888	0	0	21,395	0	0	24	0	70,8	63,5	0,42	0,37	-
22.09.2025	0,893	0	21,84	0	0	21,348	0	0	24	0	70,8	60,8	0,42	0,37	-
23.09.2025	0,74	0	21,642	0	0	21,158	0	0	24	0	70,6	62,3	0,42	0,37	-
Итого:	21,161	0	629,318	0	0	615,683	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,054														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2025	276,913	5752,602	0	0	5626,125	0	0	4266	355
23.09.2025	298,07	6381,921	0	0	6241,808	0	0	5010	355

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.09.2025 7:38:19