

#4041#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Леонова 19а-19б, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 9278
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20103225
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	0,985	0	58,719	0	0	57,47	0	0	24	0	68,7	64,6	0,43	0,36	-
25.09.2022	0,994	0	58,776	0	0	57,517	0	0	24	0	68,9	64,8	0,43	0,36	-
26.09.2022	0,95	0	57,819	0	0	56,588	0	0	24	0	68,7	64,7	0,43	0,36	-
27.09.2022	0,991	0	57,002	0	0	55,793	0	0	24	0	68,6	64,3	0,42	0,36	-
28.09.2022	0,898	0	48,908	0	0	47,905	0	0	24	0	67,1	62,7	0,41	0,37	-
29.09.2022	0,839	0	64,735	0	0	63,381	0	0	24	0	68,1	64,9	0,43	0,34	-
30.09.2022	1,048	0	82,713	0	0	80,986	0	0	24	0	68	65	0,46	0,33	-
01.10.2022	0,873	0	82,147	0	0	80,417	0	0	24	0	68,3	65,7	0,46	0,33	-
02.10.2022	0,996	0	75,462	0	0	73,962	0	0	24	0	66,1	62,9	0,44	0,33	-
03.10.2022	0,914	0	83,382	0	0	81,657	0	0	24	0	67,6	65	0,48	0,34	-
04.10.2022	1,079	0	87,841	0	0	86,045	0	0	24	0	67,2	64,2	0,5	0,34	-
Итого:	10,567	0	757,504	0	0	741,721	0	0	264	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,524														

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2022	1134,597	29173,229	0	0	28510,673	0	0	11815	29
04.10.2022	1145,161	29930,732	0	0	29252,393	0	0	12079	29

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 14:02:11