

#4034#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.11.2021 по 23.12.2021

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Леонова 19а-19б, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 9278
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20103225
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.11.2021 | 4,495 | 0 | 98,098 | 0 | 0 | 96,025 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,4 | 57,2 | 0,46 | 0,41 | - |
| 25.11.2021 | 4,286 | 0 | 96,658 | 0 | 0 | 94,633 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,1 | 57,3 | 0,46 | 0,41 | - |
| 26.11.2021 | 4,706 | 0 | 98,58 | 0 | 0 | 96,342 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,3 | 59,6 | 0,47 | 0,41 | - |
| 27.11.2021 | 4,696 | 0 | 99,42 | 0 | 0 | 97,032 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,5 | 61,9 | 0,47 | 0,41 | - |
| 28.11.2021 | 4,947 | 0 | 99,292 | 0 | 0 | 96,901 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,5 | 61,4 | 0,47 | 0,41 | - |
| 29.11.2021 | 5,25 | 0 | 98,479 | 0 | 0 | 96,042 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,6 | 61,6 | 0,47 | 0,41 | - |
| 30.11.2021 | 4,958 | 0 | 97,037 | 0 | 0 | 94,718 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,3 | 60,9 | 0,47 | 0,41 | - |
| 01.12.2021 | 5,128 | 0 | 97,226 | 0 | 0 | 94,748 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,9 | 63 | 0,47 | 0,41 | - |
| 02.12.2021 | 4,897 | 0 | 96,466 | 0 | 0 | 94,209 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,5 | 60,1 | 0,46 | 0,41 | - |
| 03.12.2021 | 4,973 | 0 | 96,833 | 0 | 0 | 94,404 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,2 | 62,7 | 0,47 | 0,41 | - |
| 04.12.2021 | 5,044 | 0 | 97,407 | 0 | 0 | 94,913 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,1 | 63,4 | 0,47 | 0,41 | - |
| 05.12.2021 | 5,167 | 0 | 96,855 | 0 | 0 | 94,384 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76 | 62,9 | 0,47 | 0,41 | - |
| 06.12.2021 | 5,605 | 0 | 95,046 | 0 | 0 | 92,331 | 0 | 0 | 24 | 0 | 81 | 66,5 | 0,47 | 0,41 | - |
| 07.12.2021 | 6,176 | 0 | 94,464 | 0 | 0 | 91,51 | 0 | 0 | 24 | 0 | 85,2 | 69,2 | 0,47 | 0,42 | - |
| 08.12.2021 | 6,348 | 0 | 93,574 | 0 | 0 | 90,569 | 0 | 0 | 24 | 0 | 86,6 | 69,9 | 0,47 | 0,42 | - |
| 09.12.2021 | 6,151 | 0 | 93,834 | 0 | 0 | 90,975 | 0 | 0 | 24 | 0 | 84 | 67,9 | 0,47 | 0,42 | - |
| 10.12.2021 | 5,465 | 0 | 96,43 | 0 | 0 | 93,847 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,1 | 64,2 | 0,47 | 0,42 | - |
| 11.12.2021 | 5,217 | 0 | 97,695 | 0 | 0 | 95,122 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,4 | 64,4 | 0,47 | 0,41 | - |
| 12.12.2021 | 5,524 | 0 | 97,191 | 0 | 0 | 94,585 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,2 | 64,2 | 0,47 | 0,41 | - |
| 13.12.2021 | 5,387 | 0 | 97,306 | 0 | 0 | 94,709 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78 | 64,4 | 0,47 | 0,41 | - |
| 14.12.2021 | 4,872 | 0 | 97,757 | 0 | 0 | 95,346 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,6 | 62,4 | 0,47 | 0,41 | - |
| 15.12.2021 | 4,618 | 0 | 96,291 | 0 | 0 | 94,096 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,4 | 59,7 | 0,47 | 0,41 | - |
| 16.12.2021 | 4,36 | 0 | 96,812 | 0 | 0 | 94,695 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,8 | 58,8 | 0,47 | 0,41 | - |
| 17.12.2021 | 4,426 | 0 | 95,183 | 0 | 0 | 93,102 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,8 | 58,4 | 0,47 | 0,41 | - |
| 18.12.2021 | 4,472 | 0 | 95,478 | 0 | 0 | 93,4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,6 | 58,2 | 0,47 | 0,41 | - |
| 19.12.2021 | 4,526 | 0 | 94,615 | 0 | 0 | 92,534 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70 | 58,4 | 0,47 | 0,41 | - |
| 20.12.2021 | 5,112 | 0 | 95,918 | 0 | 0 | 93,479 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,9 | 62,9 | 0,47 | 0,42 | - |
| 21.12.2021 | 5,698 | 0 | 96,46 | 0 | 0 | 93,717 | 0 | 0 | 24 | 0 | 80,8 | 66,3 | 0,47 | 0,42 | - |
| 22.12.2021 | 6,026 | 0 | 95,215 | 0 | 0 | 92,454 | 0 | 0 | 24 | 0 | 81,8 | 66,2 | 0,47 | 0,42 | - |
| 23.12.2021 | 5,615 | 0 | 96,381 | 0 | 0 | 93,644 | 0 | 0 | 24 | 0 | 80,7 | 66,4 | 0,47 | 0,42 | - |
| Итого: | 154,145 | 0 | 2898,001 | 0 | 0 | 2824,466 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 36,817 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.11.2021 | 316,722 | 9806,821 | 0 | 0 | 9601,2 | 0 | 0 | 4528 | 20 |
| 23.12.2021 | 470,868 | 12704,822 | 0 | 0 | 12425,665 | 0 | 0 | 5248 | 20 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.12.2021 8:28:40