

#4032#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2021 по 23.01.2022

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Леонова 19а-19б, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 9278
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20103225
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.12.2021 | 5,454 | 0 | 96,776 | 0 | 0 | 94,061 | 0 | 0 | 24 | 0 | 80,3 | 66,5 | 0,47 | 0,42 | - |
| 25.12.2021 | 5,794 | 0 | 96,341 | 0 | 0 | 93,652 | 0 | 0 | 24 | 0 | 80 | 65,3 | 0,47 | 0,42 | - |
| 26.12.2021 | 5,596 | 0 | 97,623 | 0 | 0 | 94,928 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,5 | 65,4 | 0,47 | 0,41 | - |
| 27.12.2021 | 5,641 | 0 | 94,824 | 0 | 0 | 92,054 | 0 | 0 | 24 | 0 | 82,1 | 67,5 | 0,47 | 0,42 | - |
| 28.12.2021 | 5,745 | 0 | 93,085 | 0 | 0 | 90,287 | 0 | 0 | 24 | 0 | 83,4 | 68,3 | 0,47 | 0,42 | - |
| 29.12.2021 | 5,546 | 0 | 94,848 | 0 | 0 | 92,13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 81,2 | 66,8 | 0,47 | 0,42 | - |
| 30.12.2021 | 5,435 | 0 | 96,106 | 0 | 0 | 93,55 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,8 | 64 | 0,47 | 0,42 | - |
| 31.12.2021 | 4,895 | 0 | 97,813 | 0 | 0 | 95,486 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,1 | 60,9 | 0,47 | 0,41 | - |
| 01.01.2022 | 4,761 | 0 | 99,566 | 0 | 0 | 97,185 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,3 | 61,6 | 0,47 | 0,41 | - |
| 02.01.2022 | 4,7 | 0 | 98,949 | 0 | 0 | 96,608 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,8 | 61,2 | 0,47 | 0,41 | - |
| 03.01.2022 | 4,59 | 0 | 99,41 | 0 | 0 | 97,065 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,7 | 61,5 | 0,47 | 0,41 | - |
| 04.01.2022 | 4,665 | 0 | 99,636 | 0 | 0 | 97,26 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,2 | 61,7 | 0,47 | 0,41 | - |
| 05.01.2022 | 4,711 | 0 | 96,651 | 0 | 0 | 94,359 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73 | 61,1 | 0,47 | 0,41 | - |
| 06.01.2022 | 4,811 | 0 | 95,145 | 0 | 0 | 92,815 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,2 | 61,8 | 0,47 | 0,42 | - |
| 07.01.2022 | 5,001 | 0 | 95,257 | 0 | 0 | 92,813 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,3 | 63,4 | 0,47 | 0,42 | - |
| 08.01.2022 | 5,211 | 0 | 96,214 | 0 | 0 | 93,706 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,9 | 63,6 | 0,47 | 0,42 | - |
| 09.01.2022 | 5,284 | 0 | 96,204 | 0 | 0 | 93,662 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,5 | 64 | 0,47 | 0,42 | - |
| 10.01.2022 | 5,412 | 0 | 96,817 | 0 | 0 | 94,089 | 0 | 0 | 24 | 0 | 80,3 | 66,6 | 0,47 | 0,42 | - |
| 11.01.2022 | 5,437 | 0 | 97,363 | 0 | 0 | 94,686 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,2 | 65,5 | 0,47 | 0,42 | - |
| 12.01.2022 | 5,546 | 0 | 96,127 | 0 | 0 | 93,504 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,9 | 64,8 | 0,47 | 0,42 | - |
| 13.01.2022 | 4,982 | 0 | 98,068 | 0 | 0 | 95,647 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,6 | 62,2 | 0,47 | 0,41 | - |
| 14.01.2022 | 4,712 | 0 | 96,963 | 0 | 0 | 94,736 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,7 | 59,8 | 0,47 | 0,41 | - |
| 15.01.2022 | 4,622 | 0 | 94,759 | 0 | 0 | 92,58 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,7 | 59,8 | 0,47 | 0,41 | - |
| 16.01.2022 | 4,979 | 0 | 95,491 | 0 | 0 | 93,125 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,9 | 62,1 | 0,47 | 0,41 | - |
| 17.01.2022 | 4,804 | 0 | 96,228 | 0 | 0 | 93,882 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74 | 61,8 | 0,47 | 0,41 | - |
| 18.01.2022 | 4,825 | 0 | 96,148 | 0 | 0 | 93,839 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,5 | 61,3 | 0,47 | 0,41 | - |
| 19.01.2022 | 5,184 | 0 | 96,106 | 0 | 0 | 93,791 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,6 | 60,4 | 0,47 | 0,41 | - |
| 20.01.2022 | 4,956 | 0 | 94,872 | 0 | 0 | 92,53 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,5 | 61,8 | 0,47 | 0,41 | - |
| 21.01.2022 | 4,996 | 0 | 95,352 | 0 | 0 | 92,949 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,5 | 62,7 | 0,47 | 0,42 | - |
| 22.01.2022 | 5,285 | 0 | 95,765 | 0 | 0 | 93,364 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,3 | 61,8 | 0,47 | 0,42 | - |
| 23.01.2022 | 5,157 | 0 | 95,501 | 0 | 0 | 93,103 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,3 | 62,1 | 0,47 | 0,42 | - |
| Итого: | 158,737 | 0 | 2990,008 | 0 | 0 | 2913,446 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 37,914 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.12.2021 | 470,868 | 12704,822 | 0 | 0 | 12425,665 | 0 | 0 | 5248 | 20 |
| 23.01.2022 | 629,605 | 15694,832 | 0 | 0 | 15339,115 | 0 | 0 | 5992 | 20 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.01.2022 17:57:19