

#126084#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 15.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Космическая 6-8, Калининград

4402

9233

ТВ7 (ASCII)

20131670

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	3,788	0	44,007	0	0	43,036	0	0	24	0	70,1	49,1	0,38	0,26	-
25.03.2025	3,737	0	43,866	0	0	42,903	0	0	24	0	69,8	49	0,38	0,26	-
26.03.2025	3,685	0	44,34	0	0	43,375	0	0	24	0	69,5	49,2	0,38	0,26	-
27.03.2025	3,694	0	43,855	0	0	42,903	0	0	24	0	69,4	48,8	0,38	0,26	-
28.03.2025	3,729	0	46,388	0	0	45,373	0	0	24	0	69,7	50,1	0,39	0,25	-
29.03.2025	3,665	0	46,597	0	0	45,585	0	0	24	0	69,4	50,2	0,39	0,25	-
30.03.2025	3,688	0	45,693	0	0	44,692	0	0	24	0	69,7	50,1	0,39	0,25	-
31.03.2025	3,699	0	44,765	0	0	43,785	0	0	24	0	69,7	49,6	0,38	0,25	-
01.04.2025	3,745	0	44,624	0	0	43,643	0	0	24	0	69,9	49,4	0,38	0,26	-
02.04.2025	3,804	0	47,161	0	0	46,127	0	0	24	0	69,8	50,1	0,4	0,26	-
03.04.2025	3,799	0	48,632	0	0	47,557	0	0	24	0	70,1	51,1	0,4	0,25	-
04.04.2025	3,704	0	46,505	0	0	45,487	0	0	24	0	69,7	50,3	0,39	0,25	-
05.04.2025	4,014	0	45,114	0	0	44,05	0	0	24	0	72,7	51	0,39	0,26	-
06.04.2025	4,238	0	44,375	0	0	43,276	0	0	24	0	74,6	51,3	0,39	0,27	-
07.04.2025	4,15	0	44,454	0	0	43,377	0	0	24	0	73,8	51	0,39	0,26	-
08.04.2025	3,941	0	43,523	0	0	42,52	0	0	24	0	71,7	49,6	0,38	0,26	-
09.04.2025	3,984	0	44,426	0	0	43,394	0	0	24	0	72	50,1	0,39	0,26	-
10.04.2025	4,014	0	43,716	0	0	42,698	0	0	24	0	72,1	49,7	0,39	0,26	-
11.04.2025	3,847	0	44,531	0	0	43,53	0	0	24	0	70,7	49,6	0,39	0,26	-
12.04.2025	3,745	0	45,056	0	0	44,071	0	0	24	0	69,7	49,5	0,39	0,26	-
13.04.2025	3,707	0	47,37	0	0	46,334	0	0	24	0	69,7	50,6	0,4	0,25	-
14.04.2025	3,656	0	50,109	0	0	49,015	0	0	24	0	69,6	51,8	0,4	0,24	-
15.04.2025	1,661	0	34,357	0	0	33,809	0	0	24	0	56,1	44,4	0,22	0,16	-
Итого:	85,694	0	1033,464	0	0	1010,54	0	0	552	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,468														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

552

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	693,163	7386,739	0	0	7210,807	0	0	4689	433
15.04.2025	778,853	8420,207	0	0	8221,347	0	0	5241	433

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 14:51:10