

#131162#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

БалтДомСервис, ООО, УК

Гайдара 96, г.Калининград

5670

3990

ТЭМ-104

1444312

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	1,117	73,219	71,562	0	71,609	70,547	0	22,19	22,19	0	0	70,5	55	0	9,1	5,1	0	-
25.04.2025	1,144	78	76,125	0	76,266	75,047	0	23,81	23,81	0	0	70,2	55,3	0	9,1	5,1	0	-
26.04.2025	1,233	82,703	80,781	0	80,875	79,641	0	24	24	0	0	70,5	55,4	0	9,1	5,1	0	-
27.04.2025	1,341	85,141	83,234	0	83,266	82,094	0	23,99	23,99	0	0	70,3	54,2	0	9,1	5,1	0	-
28.04.2025	1,18	81,016	78,906	0	79,25	77,781	0	24	24	0	0	70,2	55,4	0	9,1	5,1	0	-
29.04.2025	1,163	79,406	77,219	0	77,641	76,109	0	24	24	0	0	70,3	55,4	0	9,1	5,1	0	-
30.04.2025	1,179	80,781	78,609	0	79	77,5	0	24	24	0	0	70,6	55,7	0	9,1	5,1	0	-
01.05.2025	1,202	81,828	79,734	0	80,016	78,578	0	24	24	0	0	70,5	55,6	0	9,1	5,1	0	-
02.05.2025	1,161	81,578	79,547	0	79,781	78,406	0	23,99	23,99	0	0	70,2	55,8	0	9,1	5,1	0	-
03.05.2025	1,073	75,938	73,938	0	74,344	72,922	0	22,34	22,34	0	0	68,8	54,5	0	9,1	5,1	0	-
04.05.2025	1,307	85,094	83,078	0	83,188	81,906	0	24	24	0	0	70,6	55	0	9,1	5,1	0	-
05.05.2025	1,194	82,234	80,141	0	80,422	79	0	24	24	0	0	70,5	55,7	0	9,1	5,1	0	-
06.05.2025	1,119	88,719	86,609	0	86,922	85,406	0	24	24	0	0	67,2	54,4	0	9,1	5,1	0	-
07.05.2025	1,167	86,625	84,453	0	84,75	83,234	0	24	24	0	0	69,6	55,9	0	9,1	5,1	0	-
08.05.2025	1,248	86,281	84,25	0	84,375	83,047	0	23,99	23,99	0	0	70,4	55,7	0	9,1	5,1	0	-
09.05.2025	1,231	85,078	83,062	0	83,203	81,859	0	24	24	0	0	70,4	55,7	0	9,1	5,1	0	-
10.05.2025	1,191	81,781	79,906	0	79,969	78,75	0	24	24	0	0	70,5	55,7	0	9,1	5,1	0	-
11.05.2025	1,309	86,75	84,859	0	84,844	83,672	0	24	24	0	0	70,2	54,8	0	9,1	5,1	0	-
12.05.2025	1,291	83,344	81,359	0	81,516	80,25	0	24	24	0	0	70,4	54,6	0	9,1	5,1	0	-
13.05.2025	1,225	82,203	80,219	0	80,391	79,078	0	23,99	23,99	0	0	70,2	55,1	0	9,1	5,1	0	-
14.05.2025	1,239	82,141	80,078	0	80,328	78,953	0	24	24	0	0	70,3	54,9	0	9,1	5,1	0	-
15.05.2025	1,234	84,281	82,172	0	82,453	81,016	0	24	24	0	0	69,9	55	0	9,1	5,1	0	-
16.05.2025	1,289	85,297	83,156	0	83,438	82,016	0	23,99	23,99	0	0	70	54,6	0	9,1	5,1	0	-
17.05.2025	1,29	84,844	82,75	0	82,969	81,594	0	24	24	0	0	70,4	55	0	9,1	5,1	0	-
18.05.2025	1,361	84,922	82,844	0	83,047	81,703	0	24	24	0	0	70,5	54,2	0	9,1	5,1	0	-
19.05.2025	1,317	85,641	83,531	0	83,75	82,391	0	24	24	0	0	70,1	54,5	0	9,1	5,1	0	-
20.05.2025	1,228	79,328	77,266	0	77,562	76,172	0	24	24	0	0	70,8	55	0	9,1	5,1	0	-
21.05.2025	1,185	77,906	75,766	0	76,188	74,703	0	24	24	0	0	70,6	55,1	0	9,1	5,1	0	-
22.05.2025	1,163	76,484	74,422	0	74,781	73,375	0	24	24	0	0	70,6	55,2	0	9,1	5,1	0	-
23.05.2025	1,178	79,75	77,578	0	78	76,484	0	24	24	0	0	70,4	55,4	0	9,1	5,1	0	-
Итого:	36,559	2468,313	2407,154	0	2414,144	2373,234	0	716,29	716,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	36,559																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

716,29

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2025	3539,249	158471,531	157152,172	0	154719,219	155292,297	0	28227,31	0,09
23.05.2025	3575,806	160939,844	159559,328	0	157133,359	157665,531	0	28943,55	0,09

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.05.2025 7:36:15