

#142610#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

БалтДомСервис, ООО, УК

Гайдара 96, г.Калининград

5670

3990

ТЭМ-104

1444312

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	1,037	74,906	73,188	0	73,281	72,141	0	24	24	0	0	70	55,9	0	9,1	5,1	0	-
25.06.2025	1,022	70,938	69,266	0	69,359	68,266	0	23,99	23,99	0	0	70,6	56	0	9,1	5,1	0	-
26.06.2025	1,085	74,656	72,953	0	73,016	71,891	0	23,99	23,99	0	0	70,4	55,6	0	9,1	5,1	0	-
27.06.2025	1,035	72,234	70,562	0	70,625	69,547	0	23,95	23,95	0	0	70,5	55,9	0	9,1	5,1	0	-
28.06.2025	1,039	73,969	72,219	0	72,359	71,172	0	24	24	0	0	70,2	55,9	0	9,1	5,1	0	-
29.06.2025	1,08	74,188	72,516	0	72,547	71,469	0	23,98	23,98	0	0	70,4	55,6	0	9,1	5,1	0	-
30.06.2025	1,057	74,438	72,719	0	72,812	71,672	0	23,98	23,98	0	0	70,2	55,7	0	9,1	5,1	0	-
01.07.2025	1,042	72,062	70,203	0	70,453	69,203	0	23,52	23,52	0	0	70,4	55,7	0	9,1	5,1	0	-
02.07.2025	1,012	70,906	69,156	0	69,344	68,141	0	24	24	0	0	70,5	56	0	9,1	5,1	0	-
03.07.2025	1,002	70,172	68,469	0	68,609	67,484	0	24	24	0	0	70,6	56,1	0	9,1	5,1	0	-
04.07.2025	1,008	71,125	69,375	0	69,562	68,359	0	24	24	0	0	70,4	56	0	9,1	5,1	0	-
05.07.2025	1,005	70,75	69	0	69,188	68	0	24	24	0	0	70,5	56,1	0	9,1	5,1	0	-
06.07.2025	1,091	75	73,234	0	73,328	72,172	0	24	24	0	0	70,5	55,7	0	9,1	5,1	0	-
07.07.2025	1,001	69,656	67,938	0	68,109	66,953	0	24	24	0	0	70,7	56,1	0	9,1	5,1	0	-
08.07.2025	0,999	70,734	69,031	0	69,172	68,016	0	24	24	0	0	70,5	56,1	0	9,1	5,1	0	-
09.07.2025	1,019	70,812	69,078	0	69,234	68,094	0	23,97	23,97	0	0	70,6	56	0	9,1	5,1	0	-
10.07.2025	1,013	72,656	70,844	0	71,062	69,812	0	24	24	0	0	70,3	56,1	0	9,1	5,1	0	-
11.07.2025	1,015	70,328	68,609	0	68,766	67,594	0	23,99	23,99	0	0	70,8	56,1	0	9,1	5,1	0	-
12.07.2025	1,027	71,891	70,203	0	70,297	69,188	0	24	24	0	0	70,5	56	0	9,1	5,1	0	-
13.07.2025	1,012	70,688	68,984	0	69,109	67,984	0	24	24	0	0	70,6	56	0	9,1	5,1	0	-
14.07.2025	1,023	71,281	69,578	0	69,703	68,562	0	24	24	0	0	70,6	56	0	9,1	5,1	0	-
15.07.2025	1,013	70,094	68,453	0	68,531	67,469	0	23,98	23,98	0	0	70,8	56,1	0	9,1	5,1	0	-
16.07.2025	1,009	70,156	68,484	0	68,609	67,484	0	23,99	23,99	0	0	70,8	56,1	0	9,1	5,1	0	-
17.07.2025	0,979	70,688	68,938	0	69,109	67,922	0	23,97	23,97	0	0	70,3	56,2	0	9,1	5,1	0	-
18.07.2025	1,037	74,188	72,359	0	72,562	71,312	0	24	24	0	0	70,4	56,1	0	9,1	5,1	0,1	-
19.07.2025	1,003	70,203	68,312	0	68,641	67,297	0	23,99	23,99	0	0	70,8	56,2	0	9,1	5,1	0,1	-
20.07.2025	1	71,719	69,891	0	70,141	68,875	0	23,96	23,96	0	0	70,4	56,2	0	9,1	5,1	0	-
21.07.2025	1,001	70,219	68,422	0	68,656	67,422	0	24	24	0	0	70,7	56,2	0	9,1	5,1	0	-
22.07.2025	0,908	65,703	64,062	0	64,25	63,109	0	24	24	0	0	70,6	56,5	0	9,1	5,1	0	-
23.07.2025	0,947	66,875	65,219	0	65,375	64,266	0	23,99	23,99	0	0	70,7	56,3	0	9,1	5,1	0	-
Итого:	30,521	2143,235	2091,265	0	2095,809	2060,876	0	719,25	719,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,521																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

719,25

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.06.2025	3610,728	163357,531	161915,984	0	159497,812	159988,391	0	29687,21	0,09
23.07.2025	3641,252	165500,766	164007,25	0	161593,625	162049,266	0	30406,44	0,09

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.07.2025 7:56:08