

#116395#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Салтыкова-Щедрина 1-3, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 9351
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20103615
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	4,043	0	35,717	0	0	34,857	0	0	24	0	73,5	45,9	0,41	0,24	-
25.01.2025	3,542	0	31,025	0	0	30,315	0	0	24	0	71,5	43,6	0,42	0,24	-
26.01.2025	3,281	0	29,746	0	0	29,109	0	0	24	0	68,8	41,9	0,41	0,24	-
27.01.2025	3,161	0	27,442	0	0	26,844	0	0	24	0	69,6	41,5	0,42	0,24	-
28.01.2025	2,772	0	22,681	0	0	22,193	0	0	24	0	69,1	39,3	0,42	0,23	-
29.01.2025	2,837	0	23,684	0	0	23,177	0	0	24	0	68,9	39,7	0,42	0,23	-
30.01.2025	2,95	0	24,853	0	0	24,318	0	0	24	0	69,1	40,2	0,42	0,23	-
31.01.2025	3,469	0	30,996	0	0	30,309	0	0	24	0	70,3	43	0,41	0,24	-
01.02.2025	4,062	0	37,911	0	0	37,024	0	0	24	0	72,3	46,2	0,41	0,24	-
02.02.2025	4,293	0	37,861	0	0	36,916	0	0	24	0	75	47,3	0,42	0,24	-
03.02.2025	4,479	0	40,158	0	0	39,142	0	0	24	0	75,5	48,2	0,42	0,24	-
04.02.2025	4,151	0	36,851	0	0	35,953	0	0	24	0	74	46,5	0,42	0,24	-
05.02.2025	4,252	0	38,886	0	0	37,945	0	0	24	0	73,8	47	0,42	0,24	-
06.02.2025	3,756	0	33,229	0	0	32,464	0	0	24	0	71,8	44,2	0,42	0,23	-
07.02.2025	4,198	0	36,213	0	0	35,318	0	0	24	0	74,6	46,2	0,42	0,24	-
08.02.2025	5,243	0	46,43	0	0	45,152	0	0	24	0	79,2	51,6	0,42	0,24	-
09.02.2025	5,574	0	48,004	0	0,405	46,61	0	0,399	24	0	81,7	53,7	0,4	0,24	-
10.02.2025	6,062	0,084	55,26	0	0	53,61	0	0	24	0	83	56,1	0,41	0,24	-
11.02.2025	6,184	0	58,668	0	0	56,926	0	0	24	0	82,7	56,9	0,4	0,24	-
12.02.2025	5,982	0	56,563	0	0	54,888	0	0	24	0	82,7	56,7	0,41	0,24	-
13.02.2025	5,659	0	52,065	0	0	50,546	0	0	24	0	81,9	55,2	0,4	0,25	-
14.02.2025	5,329	0	45,944	0	0	44,628	0	0	24	0	81,1	52,6	0,4	0,26	-
15.02.2025	5,334	0	46,62	0	0	45,288	0	0	24	0	81	52,9	0,4	0,26	-
16.02.2025	5,591	0	49,992	0	0	48,526	0	0	24	0	82,1	54,7	0,4	0,26	-
17.02.2025	5,303	0	48,019	0	0	46,652	0	0	24	0	80,8	53,7	0,39	0,25	-
18.02.2025	4,992	0	42,754	0	0	41,56	0	0	24	0	79,9	51,3	0,4	0,26	-
19.02.2025	4,965	0	42,759	0	0	41,575	0	0	24	0	79,5	51	0,41	0,26	-
20.02.2025	5,764	0	51,951	0	0	50,41	0	0	24	0	82,6	55,4	0,39	0,26	-
21.02.2025	5,406	0	48,162	0	0	46,778	0	0	24	0	81,2	53,6	0,4	0,26	-
22.02.2025	4,6	0	39,209	0	0	38,174	0	0	24	0	77,4	48,7	0,4	0,25	-
23.02.2025	4,634	0	43,251	0	0	42,158	0	0	24	0	75,5	49,3	0,39	0,26	-
Итого:	141,868	0	1262,904	0	0,405	1229,365	0	0,399	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	33,885														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.01.2025	3660,991	50797,8	0	2,159	49549,836	0	2,125	29889	23
23.02.2025	3802,86	52060,703	0	2,564	50779,199	0	2,524	30633	23

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.02.2025 8:40:49