

#75433#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2024 по 23.03.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Салтыкова-Щедрина 1-3, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 9351
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20103615
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.02.2024 | 3,228 | 0 | 28,33 | 0 | 0 | 27,714 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,4 | 41,6 | 0,4 | 0,25 | - |
| 25.02.2024 | 3,349 | 0 | 30,41 | 0 | 0 | 29,744 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,8 | 42,9 | 0,4 | 0,25 | - |
| 26.02.2024 | 3,102 | 0 | 27,089 | 0 | 0 | 26,5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,5 | 41,6 | 0,41 | 0,25 | - |
| 27.02.2024 | 3,077 | 0 | 27,054 | 0 | 0 | 26,476 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,7 | 41 | 0,4 | 0,25 | - |
| 28.02.2024 | 3,217 | 0 | 28,828 | 0 | 0 | 28,212 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,8 | 41,5 | 0,4 | 0,25 | - |
| 29.02.2024 | 3,558 | 0 | 32,784 | 0 | 0 | 32,06 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70 | 43,5 | 0,4 | 0,25 | - |
| 01.03.2024 | 2,858 | 0 | 23,955 | 0 | 0 | 23,436 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,3 | 40,2 | 0,41 | 0,24 | - |
| 02.03.2024 | 2,952 | 0 | 25,098 | 0 | 0 | 24,566 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,6 | 40 | 0,4 | 0,25 | - |
| 03.03.2024 | 3,048 | 0 | 26,584 | 0 | 0 | 26,015 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,9 | 40,9 | 0,4 | 0,25 | - |
| 04.03.2024 | 3,69 | 0 | 35,881 | 0 | 0 | 35,099 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,6 | 44,5 | 0,39 | 0,25 | - |
| 05.03.2024 | 3,841 | 0 | 35,926 | 0 | 0 | 35,112 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,1 | 45 | 0,4 | 0,25 | - |
| 06.03.2024 | 3,93 | 0 | 36,739 | 0 | 0 | 35,897 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,5 | 45,4 | 0,4 | 0,25 | - |
| 07.03.2024 | 4,285 | 0 | 37,142 | 0 | 0 | 36,206 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,5 | 47,2 | 0,41 | 0,25 | - |
| 08.03.2024 | 4,482 | 0 | 41,138 | 0 | 0 | 40,123 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,5 | 47,9 | 0,4 | 0,25 | - |
| 09.03.2024 | 4,606 | 0 | 40,424 | 0 | 0 | 39,379 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,5 | 48,6 | 0,4 | 0,25 | - |
| 10.03.2024 | 4,534 | 0 | 42,001 | 0 | 0 | 40,941 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,5 | 49 | 0,4 | 0,25 | - |
| 11.03.2024 | 4,078 | 0 | 36,759 | 0 | 0 | 35,872 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,6 | 46,4 | 0,41 | 0,25 | - |
| 12.03.2024 | 3,943 | 0 | 36,465 | 0 | 0 | 35,623 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,8 | 45,4 | 0,4 | 0,25 | - |
| 13.03.2024 | 3,5 | 0 | 31,149 | 0 | 0 | 30,456 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,4 | 43 | 0,41 | 0,25 | - |
| 14.03.2024 | 2,862 | 0 | 24,363 | 0 | 0 | 23,84 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,1 | 40,5 | 0,41 | 0,24 | - |
| 15.03.2024 | 2,48 | 0 | 19,441 | 0 | 0 | 19,023 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,1 | 38 | 0,42 | 0,24 | - |
| 16.03.2024 | 2,594 | 0 | 20,899 | 0 | 0 | 20,448 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,2 | 38,9 | 0,42 | 0,24 | - |
| 17.03.2024 | 3,912 | 0 | 36,861 | 0 | 0 | 36,017 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,4 | 45,5 | 0,4 | 0,25 | - |
| 18.03.2024 | 4,116 | 0 | 36,125 | 0 | 0 | 35,235 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,4 | 46,6 | 0,41 | 0,25 | - |
| 19.03.2024 | 4,044 | 0 | 35,031 | 0 | 0 | 34,177 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74 | 45,8 | 0,41 | 0,25 | - |
| 20.03.2024 | 3,696 | 0 | 31,767 | 0 | 0 | 31,009 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,1 | 44,7 | 0,41 | 0,24 | - |
| 21.03.2024 | 3,24 | 0 | 28,265 | 0 | 0 | 27,648 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,7 | 41,7 | 0,4 | 0,24 | - |
| 22.03.2024 | 3,171 | 0 | 27,737 | 0 | 0 | 27,133 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,5 | 41,6 | 0,4 | 0,25 | - |
| 23.03.2024 | 3,034 | 0 | 26,315 | 0 | 0 | 25,753 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,8 | 40,7 | 0,41 | 0,25 | - |
| Итого: | 102,427 | 0 | 910,56 | 0 | 0 | 889,714 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 24,464 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.02.2024 | 3123,934 | 46099,07 | 0 | 0,042 | 44960,204 | 0 | 0,041 | 21855 | 17 |
| 23.03.2024 | 3226,362 | 47009,633 | 0 | 0,042 | 45849,918 | 0 | 0,041 | 22551 | 17 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.03.2024 8:56:42