

#120993#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Салтыкова-Щедрина 1-3, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 9351
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 20103615
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	4,112	0	36,416	0	0	35,527	0	0	24	0	74,1	46,5	0,39	0,26	-
25.02.2025	3,713	0	34,865	0	0,662	34,063	0	0,651	24	0	71,7	46,8	0,37	0,25	-
26.02.2025	3,832	0,151	34,433	0	0	33,644	0	0	24	0	71,5	44,3	0,4	0,26	-
27.02.2025	3,637	0	33,632	0	0	32,894	0	0	24	0	69,9	43,5	0,4	0,26	-
28.02.2025	3,879	0	36,736	0	0	35,921	0	0	24	0	70,3	44,5	0,39	0,26	-
01.03.2025	4,203	0	39,793	0	0	38,861	0	0	24	0	72,4	46,6	0,4	0,26	-
02.03.2025	3,869	0	34,014	0	0	33,21	0	0	24	0	72,8	45	0,4	0,26	-
03.03.2025	3,561	0	31,76	0	0	31,047	0	0	24	0	70,7	43,3	0,4	0,26	-
04.03.2025	3,333	0	29,334	0	0	28,69	0	0	24	0	69,9	42,2	0,4	0,25	-
05.03.2025	3,085	0	26,666	0	0	26,088	0	0	24	0	69,3	41,1	0,4	0,25	-
06.03.2025	2,9	0	24,031	0	0	23,509	0	0	24	0	69,5	40,1	0,41	0,25	-
07.03.2025	2,984	0	26,229	0	0	25,657	0	0	24	0	69,6	41,8	0,4	0,25	-
08.03.2025	2,914	0	26,32	0	0	25,756	0	0	24	0	68,9	41,9	0,4	0,25	-
09.03.2025	2,788	0	25,201	0	0	24,661	0	0	24	0	68,9	41,9	0,4	0,25	-
10.03.2025	2,319	0	18,433	0	0	18,036	0	0	24	0	69,1	38,5	0,41	0,25	-
11.03.2025	3,134	0	27,508	0	0	26,907	0	0	24	0	69,6	41,8	0,4	0,25	-
12.03.2025	3,218	0	28,464	0	0	27,835	0	0	24	0	70,1	42,5	0,42	0,24	-
13.03.2025	3,592	0	31,468	0	0	30,737	0	0	24	0	72,1	44,2	0,41	0,25	-
14.03.2025	3,995	0	35,612	0	0	34,745	0	0	24	0	74	46,6	0,4	0,26	-
15.03.2025	4,242	0	38,991	0	0	38,022	0	0	24	0	74,8	48,2	0,4	0,26	-
16.03.2025	4,169	0	37,56	0	0	36,629	0	0	24	0	74,8	47,6	0,4	0,26	-
17.03.2025	4,591	0	42,638	0	0	41,563	0	0	24	0	75,5	49,1	0,39	0,25	-
18.03.2025	4,014	0	35,932	0	0	35,051	0	0	24	0	74,2	46,9	0,4	0,25	-
19.03.2025	3,638	0	32,627	0	0	31,876	0	0	24	0	71,8	44,5	0,39	0,25	-
20.03.2025	3,602	0	35,44	0	0	34,641	0	0	24	0	70,9	46,1	0,39	0,26	-
21.03.2025	3,148	0	29,156	0	0	28,537	0	0	24	0	68,6	42,3	0,4	0,26	-
22.03.2025	3,221	0	30,275	0	0	29,604	0	0	24	0	70,3	44,3	0,4	0,26	-
23.03.2025	3,028	0	27,066	0	0	26,485	0	0	24	0	69	41,8	0,4	0,25	-
Итого:	98,721	0	890,6	0	0,662	870,196	0	0,651	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,579														

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	3802,86	52060,703	0	2,564	50779,199	0	2,524	30633	23
23.03.2025	3901,579	52951,304	0	3,226	51649,393	0	3,175	31305	23

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.03.2025 11:23:01