

#122596#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.03.2025 по 16.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер


ЖЭУ № 7, ООО, УК
Салтыкова-Щедрина 1-3, Калининград
4402

Заводской номер счётчика 20103615	Показания прибора, ГДж 16.04.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.03.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3965,982	3901,579	64.403	15.382

Подпись исполнителя _____



с 23.03.25 по 16.04.25
(отопл. ПЧ)



#122595#

Отчёт за период с 23.03.2025 по 16.04.2025.

Номер абонента 4402
 Порядковый номер 9351
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 20103615
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 17.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.03.2025	-	3,164	0	28,01	0	0	27,401	0	0	24	0	69,4	41,9	0,4	0,26
25.03.2025	-	3,219	0	31,763	0	0	31,076	0	0	24	0	69,2	44,5	0,4	0,25
26.03.2025	-	2,855	0	24,13	0	0	23,613	0	0	24	0	68,9	40	0,4	0,25
27.03.2025	-	3,068	0	27,315	0	0	26,732	0	0	24	0	68,8	41,4	0,39	0,25
28.03.2025	-	2,502	0	20,277	0	0	19,84	0	0	24	0	69,2	39,1	0,41	0,24
29.03.2025	-	2,329	0	19,283	0	0	18,874	0	0	24	0	68,4	39	0,4	0,24
30.03.2025	-	2,605	0	21,093	0	0	20,639	0	0	24	0	69,1	39	0,4	0,25
31.03.2025	-	2,814	0	23,942	0	0	23,426	0	0	24	0	69,1	40,5	0,39	0,25
01.04.2025	-	3,173	0	28,535	0	0	27,916	0	0	24	0	69,3	42,2	0,4	0,25
02.04.2025	-	2,728	0	23,441	0	0	22,937	0	0	24	0	69,1	40,7	0,41	0,25
03.04.2025	-	2,208	0	17,31	0	0	16,935	0	0	24	0	69,3	38,2	0,42	0,24
04.04.2025	-	2,575	0	21,264	0	0	20,81	0	0	24	0	68,8	39,3	0,4	0,24
05.04.2025	-	3,675	0	33,47	0	0	32,693	0	0	24	0	72	45,2	0,41	0,26
06.04.2025	-	4,237	0	39,991	0	0	39,015	0	0	24	0	74,2	48,3	0,41	0,26
07.04.2025	-	3,717	0	32,511	0	0	31,722	0	0	24	0	73,8	45,9	0,41	0,25
08.04.2025	-	3,007	0	26,151	0	1,052	25,55	0	1,036	24	0	71,7	45,8	0,4	0,25
09.04.2025	-	3,42	0,228	31,183	0	0	30,473	0	0	24	0	71,3	44,6	0,41	0,25
10.04.2025	-	3,788	0	36,474	0	0	35,633	0	0	24	0	71,7	46,4	0,4	0,26
11.04.2025	-	3,027	0	26,653	0	0	26,057	0	0	24	0	70,5	42,8	0,4	0,25
12.04.2025	-	2,669	0	24,615	0	0	24,078	0	0	24	0	69,6	43,2	0,4	0,25
13.04.2025	-	1,89	0	15,314	0	0	14,989	0	0	24	0	68,6	38,5	0,41	0,24
14.04.2025	-	1,26	0	8,734	0	0	8,552	0	0	24	0	67,8	32,6	0,41	0,23
15.04.2025	-	0,475	0	2,802	0	0	2,743	0	0	24	0	68,1	26,8	0,22	0,18
16.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,8	20,3	0	0,02
Итого:	-	64,405	0,228	564,261	0	1,052	551,704	0	1,036	576	0	67,9	40,26	0,38	0,24

Общее время работы системы 576 час.

Период нормальной работы системы 576 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	3901,579	52951,304	0	3,226	51649,393	0	3,175	31305	23
16.04.2025	3965,982	53515,564	0	4,278	52201,097	0	4,211	31881	23

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
