

#34501#

Отчёт по теплопотреблению за период с 12.10.2023 по 23.10.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Салтыкова-Щедрина 1-3, Калининград
4402
9351
ТВ7 (ASCII)
20103615
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
13.10.2023	2,056	0	36,176	0	0	35,427	0	0	24	0	67,8	53,9	0,17	0,11	-
14.10.2023	5,164	0	108,363	0	0	105,995	0	0	24	0	69,7	58,1	0,4	0,22	-
15.10.2023	5,037	0	103,533	0	0	101,303	0	0	24	0	69,1	57,2	0,39	0,23	-
16.10.2023	5,346	0	102,362	0	0	100,134	0	0	24	0	69,5	56,8	0,38	0,22	-
17.10.2023	5,517	0	102,243	0	0	99,997	0	0	24	0	69,8	56,7	0,39	0,23	-
18.10.2023	5,365	0	102,462	0	0	100,253	0	0	24	0	69,2	56,4	0,39	0,24	-
19.10.2023	5,436	0	98,768	0	0	96,618	0	0	24	0	69,6	56,2	0,38	0,24	-
20.10.2023	5,864	0	98,034	0	0	95,746	0	0	24	0	72,2	57,6	0,38	0,24	-
21.10.2023	5,868	0	97,177	0	0	94,923	0	0	24	0	72	57,3	0,38	0,24	-
22.10.2023	5,534	0	100,293	0	0	98,104	0	0	24	0	69,6	56,1	0,39	0,24	-
23.10.2023	5,392	0	101,426	0	0	99,207	0	0	24	0	69,7	56,8	0,39	0,24	-
Итого:	56,579	0	1050,837	0	0	1027,707	0	0	264	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,514														

Общее время работы системы, ч264

Период нормальной работы системы, ч264

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
12.10.2023	2485,711	38782,979	0	0	37823,583	0	0	18645	11
23.10.2023	2542,29	39833,815	0	0	38851,289	0	0	18909	11

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.10.2023 15:35:53