

#49270#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2023 по 23.11.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Салтыкова-Щедрина 1-3, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 9351
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20103615
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.10.2023 | 5,371 | 0 | 100,527 | 0 | 0 | 98,344 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,4 | 56,4 | 0,39 | 0,24 | - |
| 25.10.2023 | 5,435 | 0 | 98,973 | 0 | 0 | 96,801 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,8 | 56,5 | 0,39 | 0,24 | - |
| 26.10.2023 | 5,52 | 0 | 98,011 | 0 | 0 | 95,858 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,8 | 56,1 | 0,39 | 0,25 | - |
| 27.10.2023 | 5,843 | 0 | 100,656 | 0 | 0 | 98,343 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,6 | 57,5 | 0,4 | 0,25 | - |
| 28.10.2023 | 5,967 | 0 | 100,259 | 0 | 0 | 97,922 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,2 | 57,7 | 0,4 | 0,25 | - |
| 29.10.2023 | 5,884 | 0 | 98,349 | 0 | 0 | 96,096 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,5 | 56,9 | 0,4 | 0,25 | - |
| 30.10.2023 | 5,502 | 0 | 104,314 | 0 | 0 | 102,027 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,7 | 56,9 | 0,41 | 0,25 | - |
| 31.10.2023 | 5,437 | 0 | 105,723 | 0 | 0 | 103,392 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70 | 57,5 | 0,42 | 0,25 | - |
| 01.11.2023 | 5,389 | 0 | 101,905 | 0 | 0 | 99,688 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,5 | 56,6 | 0,4 | 0,25 | - |
| 02.11.2023 | 5,588 | 0 | 103,346 | 0 | 0 | 101,056 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,2 | 57 | 0,41 | 0,25 | - |
| 03.11.2023 | 5,373 | 0 | 104,024 | 0 | 0 | 101,762 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,5 | 56,9 | 0,41 | 0,25 | - |
| 04.11.2023 | 5,264 | 0 | 102,547 | 0 | 0 | 100,313 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,5 | 57 | 0,41 | 0,25 | - |
| 05.11.2023 | 5,356 | 0 | 100,032 | 0 | 0 | 97,86 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,4 | 56,3 | 0,4 | 0,25 | - |
| 06.11.2023 | 5,386 | 0 | 103,215 | 0 | 0 | 100,956 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,8 | 57,1 | 0,41 | 0,25 | - |
| 07.11.2023 | 5,324 | 0 | 101,982 | 0 | 0 | 99,754 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,6 | 56,9 | 0,4 | 0,25 | - |
| 08.11.2023 | 5,354 | 0 | 102,217 | 0 | 0 | 99,976 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,7 | 57 | 0,4 | 0,25 | - |
| 09.11.2023 | 5,386 | 0 | 101,427 | 0 | 0 | 99,217 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,6 | 56,6 | 0,4 | 0,25 | - |
| 10.11.2023 | 5,217 | 0 | 97,749 | 0 | 0 | 95,612 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,7 | 56,7 | 0,41 | 0,25 | - |
| 11.11.2023 | 5,382 | 0 | 100,845 | 0 | 0 | 98,655 | 0 | 0 | 23 | 1 | 69,4 | 56,4 | 0,4 | 0,25 | - |
| 12.11.2023 | 5,366 | 0 | 100,689 | 0 | 0 | 98,485 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,6 | 56,7 | 0,4 | 0,25 | - |
| 13.11.2023 | 5,438 | 0 | 98,989 | 0 | 0 | 96,832 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,5 | 56,1 | 0,4 | 0,25 | - |
| 14.11.2023 | 5,718 | 0 | 98,226 | 0 | 0 | 96,02 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,7 | 56,5 | 0,4 | 0,26 | - |
| 15.11.2023 | 3,718 | 0 | 53,631 | 0 | 0,002 | 52,424 | 0 | 0,002 | 24 | 0 | 70,9 | 46,5 | 0,4 | 0,25 | - |
| 16.11.2023 | 3,422 | 0 | 32,66 | 0 | 0 | 31,871 | 0 | 0 | 19 | 5 | 73,5 | 47,9 | 0,4 | 0,25 | - |
| 17.11.2023 | 3,978 | 0 | 36,434 | 0 | 0 | 35,494 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,4 | 49,7 | 0,4 | 0,25 | - |
| 18.11.2023 | 3,982 | 0 | 35,034 | 0 | 0 | 34,113 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,2 | 49,3 | 0,41 | 0,25 | - |
| 19.11.2023 | 4,057 | 0 | 35,513 | 0 | 0 | 34,581 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,2 | 49,2 | 0,41 | 0,25 | - |
| 20.11.2023 | 4,051 | 0 | 35,49 | 0 | 0 | 34,557 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,3 | 49,4 | 0,41 | 0,25 | - |
| 21.11.2023 | 4,652 | 0 | 42,026 | 0 | 0 | 40,867 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,3 | 52,2 | 0,4 | 0,25 | - |
| 22.11.2023 | 4,576 | 0 | 40,77 | 0 | 0 | 39,64 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,6 | 52 | 0,41 | 0,25 | - |
| 23.11.2023 | 4,29 | 0 | 40,235 | 0 | 0,028 | 39,228 | 0 | 0,028 | 24 | 0 | 75,2 | 49,1 | 0,41 | 0,25 | - |
| Итого: | 157,226 | 0 | 2575,798 | 0 | 0,03 | 2517,744 | 0 | 0,03 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 37,553 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 738

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.10.2023 | 2542,29 | 39833,815 | 0 | 0 | 38851,289 | 0 | 0 | 18909 | 11 |
| 23.11.2023 | 2699,514 | 42409,613 | 0 | 0,03 | 41369,033 | 0 | 0,03 | 19647 | 17 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.11.2023 8:13:22