

#4006#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2021 по 23.12.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Салтыкова-Щедрина 1-3, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 9351
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20103615
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.11.2021 | 5,842 | 0 | 98,214 | 0 | 0 | 96,013 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,8 | 56,3 | 0,39 | 0,25 | - |
| 25.11.2021 | 5,672 | 0 | 96,124 | 0 | 0 | 94,019 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,8 | 55,4 | 0,38 | 0,24 | - |
| 26.11.2021 | 6,221 | 0 | 97,092 | 0 | 0 | 94,757 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,4 | 57,8 | 0,39 | 0,25 | - |
| 27.11.2021 | 6,462 | 0 | 96,735 | 0 | 0 | 94,302 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,3 | 59 | 0,39 | 0,25 | - |
| 28.11.2021 | 6,548 | 0 | 97,156 | 0 | 0 | 94,677 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,9 | 59,4 | 0,39 | 0,25 | - |
| 29.11.2021 | 6,643 | 0 | 94,646 | 0 | 0 | 92,179 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,8 | 59,6 | 0,38 | 0,25 | - |
| 30.11.2021 | 6,583 | 0 | 92,642 | 0 | 0 | 90,268 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,1 | 58,7 | 0,38 | 0,25 | - |
| 01.12.2021 | 6,93 | 0 | 94,258 | 0 | 0 | 91,723 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,1 | 60,1 | 0,38 | 0,25 | - |
| 02.12.2021 | 6,59 | 0 | 95,509 | 0 | 0 | 93,101 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,5 | 58,6 | 0,38 | 0,25 | - |
| 03.12.2021 | 6,899 | 0 | 93,593 | 0 | 0 | 91,102 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,7 | 59,6 | 0,37 | 0,25 | - |
| 04.12.2021 | 6,884 | 0 | 90,308 | 0 | 0 | 87,863 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,5 | 59,8 | 0,37 | 0,25 | - |
| 05.12.2021 | 6,733 | 0 | 83,379 | 0 | 0 | 81,119 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,6 | 58,8 | 0,36 | 0,26 | - |
| 06.12.2021 | 7,653 | 0 | 83,604 | 0 | 0 | 81,057 | 0 | 0 | 24 | 0 | 83,9 | 61,4 | 0,37 | 0,27 | - |
| 07.12.2021 | 8,21 | 0 | 80,753 | 0 | 0 | 78,091 | 0 | 0 | 24 | 0 | 87,8 | 62,8 | 0,37 | 0,27 | - |
| 08.12.2021 | 8,451 | 0 | 79,721 | 0 | 0 | 77,017 | 0 | 0 | 24 | 0 | 89,2 | 63,1 | 0,37 | 0,28 | - |
| 09.12.2021 | 8,108 | 0 | 81,534 | 0 | 0 | 78,938 | 0 | 0 | 24 | 0 | 86,1 | 61,6 | 0,37 | 0,27 | - |
| 10.12.2021 | 7,304 | 0 | 85,936 | 0 | 0 | 83,535 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,9 | 59,1 | 0,37 | 0,26 | - |
| 11.12.2021 | 7,255 | 0 | 87,11 | 0 | 0 | 84,685 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,7 | 59,2 | 0,38 | 0,26 | - |
| 12.12.2021 | 7,295 | 0 | 85,986 | 0 | 0 | 83,565 | 0 | 0 | 24 | 0 | 80,3 | 59,5 | 0,37 | 0,26 | - |
| 13.12.2021 | 7,195 | 0 | 87,09 | 0 | 0 | 84,652 | 0 | 0 | 24 | 0 | 80,1 | 59,8 | 0,37 | 0,26 | - |
| 14.12.2021 | 6,712 | 0 | 88,147 | 0 | 0 | 85,845 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77 | 58,3 | 0,38 | 0,26 | - |
| 15.12.2021 | 6,189 | 0 | 91,452 | 0 | 0 | 89,252 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,5 | 57 | 0,38 | 0,26 | - |
| 16.12.2021 | 5,977 | 0 | 98,438 | 0 | 0 | 96,176 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,6 | 56,8 | 0,39 | 0,25 | - |
| 17.12.2021 | 5,983 | 0 | 95,539 | 0 | 0 | 93,325 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,9 | 56,6 | 0,38 | 0,25 | - |
| 18.12.2021 | 6,064 | 0 | 96,895 | 0 | 0 | 94,641 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,1 | 56,9 | 0,39 | 0,25 | - |
| 19.12.2021 | 5,953 | 0 | 95,571 | 0 | 0 | 93,356 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72 | 56,8 | 0,39 | 0,25 | - |
| 20.12.2021 | 6,958 | 0 | 95,917 | 0 | 0 | 93,317 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,5 | 60,7 | 0,39 | 0,26 | - |
| 21.12.2021 | 6,439 | 0 | 93,592 | 0 | 0 | 90,813 | 0 | 0 | 24 | 0 | 82,7 | 65,8 | 0,38 | 0,26 | - |
| 22.12.2021 | 7,767 | 0 | 93,755 | 0 | 0 | 90,869 | 0 | 0 | 24 | 0 | 84,4 | 64 | 0,39 | 0,26 | - |
| 23.12.2021 | 7,623 | 0 | 97,175 | 0 | 0 | 94,288 | 0 | 0 | 24 | 0 | 82,9 | 63,6 | 0,4 | 0,26 | - |
| Итого: | 205,143 | 0 | 2747,871 | 0 | 0 | 2674,545 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 48,998 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|---------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.11.2021 | 285,073 | 5199,03 | 0 | 0 | 5084,407 | 0 | 0 | 2142 | 2 |
| 23.12.2021 | 490,222 | 7946,9 | 0 | 0 | 7758,951 | 0 | 0 | 2862 | 2 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.12.2021 8:33:02