

#126083#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 15.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Иванникова подполковника 10-12, Калининград

6837

9280

ТВ7 (АСЦП)

20103217

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	4,289	0	75,183	0	0	73,545	0	0	24	0	69,5	55,6	0,32	0,27	-
25.03.2025	4,039	0	85,515	0	0	83,66	0	0	24	0	69,3	57,8	0,32	0,27	-
26.03.2025	4,072	0	66,982	0	0	65,544	0	0	24	0	68,9	54,1	0,32	0,26	-
27.03.2025	4,257	0	78,491	0	0	76,809	0	0	24	0	68,9	55,6	0,32	0,26	-
28.03.2025	3,489	0	48,17	0	0	47,13	0	0	24	0	69,1	51,5	0,33	0,26	-
29.03.2025	3,264	0	44,408	0	0	43,462	0	0	24	0	68,5	50,6	0,33	0,26	-
30.03.2025	3,81	0	56,252	0	0	55,037	0	0	24	0	69,1	52,6	0,33	0,26	-
31.03.2025	3,87	0	59,028	0	0	57,75	0	0	24	0	69,1	53,2	0,32	0,26	-
01.04.2025	4,198	0	72,806	0	0	71,225	0	0	24	0	69,4	55,3	0,32	0,27	-
02.04.2025	3,542	0	50,583	0	0	49,492	0	0	24	0	69	51,9	0,34	0,26	-
03.04.2025	3,178	0	38,92	0	0	38,08	0	0	24	0	69,1	49,2	0,35	0,26	-
04.04.2025	3,545	0	50,835	0	0	49,746	0	0	24	0	68,9	51,9	0,33	0,26	-
05.04.2025	4,545	0	75,184	0	0	73,424	0	0	24	0	72,3	57,5	0,33	0,27	-
06.04.2025	4,957	0	85,062	0	0	82,976	0	0	24	0	74,2	59,9	0,33	0,28	-
07.04.2025	4,472	0	66,188	0	0	64,59	0	0	24	0	73,5	57	0,33	0,27	-
08.04.2025	4,326	0	69,431	0	0	67,848	0	0	24	0	71,2	56	0,32	0,27	-
09.04.2025	4,391	0	74,575	0	0	72,86	0	0	24	0	71,5	57,2	0,33	0,27	-
10.04.2025	4,671	0	86,237	0	0	84,25	0	0	24	0	71,7	58,5	0,32	0,28	-
11.04.2025	4,301	0	74,053	0	0	72,398	0	0	24	0	70,4	56,3	0,32	0,27	-
12.04.2025	3,813	0	63,881	0	0	62,485	0	0	24	0	69,6	55,1	0,32	0,26	-
13.04.2025	3,13	0	40,24	0	0	39,379	0	0	24	0	68,8	49,8	0,34	0,26	-
14.04.2025	2,729	0	29,249	0	0	28,631	0	0	24	0	68,3	45,6	0,35	0,24	-
15.04.2025	1,201	0	13,587	0	0	13,294	0	0	24	0	69,2	47,6	0,34	0,09	-
Итого:	88,089	0	1404,86	0	0	1373,615	0	0	552	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,04														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

552

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	85,123	1408,509	0	0	1376,241	0	0	469	2
15.04.2025	173,21	2813,37	0	0	2749,856	0	0	1021	2

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 14:54:00