

#3991#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2022 по 23.12.2022

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Иванникова подполковника 10-12, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 9280
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20103217
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.11.2022 | 5,384 | 0 | 38,81 | 0 | 0 | 37,704 | 0 | 0 | 24 | 0 | 80,8 | 46,7 | 0,3 | 0,26 | - |
| 25.11.2022 | 5,434 | 0 | 40,472 | 0 | 0 | 39,327 | 0 | 0 | 24 | 0 | 80,4 | 47,4 | 0,31 | 0,26 | - |
| 26.11.2022 | 5,473 | 0 | 42,605 | 0 | 0 | 41,421 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,7 | 48,2 | 0,31 | 0,26 | - |
| 27.11.2022 | 5,182 | 0 | 42,984 | 0 | 0 | 41,86 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,9 | 47,4 | 0,31 | 0,25 | - |
| 28.11.2022 | 4,994 | 0 | 41,045 | 0 | 0 | 39,994 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,1 | 46,3 | 0,3 | 0,24 | - |
| 29.11.2022 | 4,905 | 0 | 40,054 | 0 | 0 | 39,031 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76 | 46 | 0,3 | 0,25 | - |
| 30.11.2022 | 5,072 | 0 | 40,466 | 0 | 0 | 39,408 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,9 | 46,2 | 0,3 | 0,25 | - |
| 01.12.2022 | 5,19 | 0 | 41,284 | 0 | 0 | 40,183 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,8 | 46,9 | 0,3 | 0,25 | - |
| 02.12.2022 | 5,199 | 0 | 39,594 | 0 | 0 | 38,504 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,2 | 46,9 | 0,3 | 0,25 | - |
| 03.12.2022 | 5,141 | 0 | 36,247 | 0 | 0 | 35,228 | 0 | 0 | 24 | 0 | 80,2 | 45,3 | 0,29 | 0,25 | - |
| 04.12.2022 | 5,333 | 0 | 39,896 | 0 | 0 | 38,791 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,4 | 46,6 | 0,3 | 0,25 | - |
| 05.12.2022 | 5,201 | 0 | 39,571 | 0 | 0 | 38,504 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,2 | 46 | 0,3 | 0,26 | - |
| 06.12.2022 | 5,309 | 0 | 43,311 | 0 | 0 | 42,17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,3 | 47,2 | 0,33 | 0,27 | - |
| 07.12.2022 | 5,24 | 0 | 43,526 | 0 | 0 | 42,385 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77 | 47,5 | 0,33 | 0,27 | - |
| 08.12.2022 | 5,177 | 0 | 41,5 | 0 | 0 | 40,405 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,3 | 46,7 | 0,32 | 0,27 | - |
| 09.12.2022 | 5,4 | 0 | 40,786 | 0 | 0 | 39,646 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,9 | 47,3 | 0,32 | 0,27 | - |
| 10.12.2022 | 5,693 | 0 | 42,264 | 0 | 0 | 41,035 | 0 | 0 | 24 | 0 | 81,7 | 48,6 | 0,33 | 0,27 | - |
| 11.12.2022 | 5,476 | 0 | 38,558 | 0 | 0 | 37,441 | 0 | 0 | 24 | 0 | 81,5 | 46,6 | 0,31 | 0,27 | - |
| 12.12.2022 | 5,47 | 0 | 40,893 | 0 | 0 | 39,744 | 0 | 0 | 24 | 0 | 80,1 | 47,3 | 0,31 | 0,26 | - |
| 13.12.2022 | 5,372 | 0 | 40,455 | 0 | 0 | 39,338 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,4 | 46,8 | 0,32 | 0,27 | - |
| 14.12.2022 | 5,42 | 0 | 37,226 | 0 | 0 | 36,138 | 0 | 0 | 24 | 0 | 81,8 | 46 | 0,31 | 0,27 | - |
| 15.12.2022 | 5,853 | 0 | 36,646 | 0 | 0 | 35,487 | 0 | 0 | 24 | 0 | 85,7 | 46,4 | 0,32 | 0,27 | - |
| 16.12.2022 | 5,991 | 0 | 39,005 | 0 | 0 | 37,781 | 0 | 0 | 24 | 0 | 85,3 | 47,5 | 0,32 | 0,27 | - |
| 17.12.2022 | 6,027 | 0 | 39,062 | 0 | 0 | 37,831 | 0 | 0 | 24 | 0 | 85,6 | 47,6 | 0,32 | 0,27 | - |
| 18.12.2022 | 5,742 | 0 | 37,085 | 0 | 0 | 35,952 | 0 | 0 | 24 | 0 | 84 | 45,9 | 0,31 | 0,27 | - |
| 19.12.2022 | 5,683 | 0 | 35,995 | 0 | 0 | 34,897 | 0 | 0 | 24 | 0 | 83,9 | 45,1 | 0,31 | 0,27 | - |
| 20.12.2022 | 5,395 | 0 | 40,969 | 0 | 0 | 39,86 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,4 | 46,1 | 0,32 | 0,27 | - |
| 21.12.2022 | 4,925 | 0 | 39,886 | 0 | 0 | 38,893 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,8 | 44,6 | 0,32 | 0,27 | - |
| 22.12.2022 | 4,582 | 0 | 38,535 | 0 | 0 | 37,606 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,4 | 44,3 | 0,33 | 0,29 | - |
| 23.12.2022 | 4,837 | 0 | 43,445 | 0 | 0 | 42,408 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,1 | 45,9 | 0,32 | 0,27 | - |
| Итого: | 160,1 | 0 | 1202,175 | 0 | 0 | 1168,972 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 38,239 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.11.2022 | 1565,317 | 23040,382 | 0 | 0 | 22482,209 | 0 | 0 | 13129 | 11 |
| 23.12.2022 | 1725,414 | 24242,554 | 0 | 0 | 23651,181 | 0 | 0 | 13849 | 11 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.12.2022 13:49:44