

#296578#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Иванникова подполковника 14-16, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 9281
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20103224
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	3,415	0	32,198	0	0,002	31,489	0	0,002	24	0	69,7	43,8	0,29	0,21	-
20.03.2026	3,701	0	32,864	0	0	32,11	0	0	24	0	71,5	44	0,33	0,23	-
21.03.2026	3,563	0	31,279	0	0,001	30,558	0	0,001	24	0	71,7	43,9	0,35	0,24	-
22.03.2026	3,323	0	28,682	0	0,002	28,028	0	0,002	24	0	71,3	43	0,34	0,23	-
23.03.2026	2,879	0	23,49	0	0,002	22,959	0	0,002	24	0	70,9	41	0,35	0,23	-
24.03.2026	2,909	0	23,501	0	0,001	22,969	0	0,001	24	0	71	40,8	0,35	0,23	-
25.03.2026	2,555	0	19,674	0	0,001	19,235	0	0,001	24	0	70,4	38,7	0,36	0,23	-
26.03.2026	3,307	0	27,779	0	0,003	27,148	0	0,003	24	0	71,2	42,2	0,35	0,22	-
27.03.2026	3,514	0	30,4	0	0,001	29,699	0	0,001	24	0	71,7	43,4	0,35	0,24	-
28.03.2026	3,566	0	31,456	0	0,003	30,73	0	0,003	24	0	71,8	44,1	0,32	0,22	-
29.03.2026	3,295	0	27,555	0	0	26,923	0	0	24	0	71,5	42,3	0,33	0,22	-
30.03.2026	3,258	0	27,223	0	0,002	26,597	0	0,002	24	0	71,6	42,3	0,33	0,23	-
31.03.2026	3,469	0	29,606	0	0	28,922	0	0	24	0	71,7	43	0,33	0,23	-
01.04.2026	3,522	0	31,145	0	0,002	30,429	0	0,002	24	0	71,5	43,9	0,33	0,23	-
02.04.2026	3,526	0	30,492	0	0,001	29,774	0	0,001	24	0	72,6	44,3	0,33	0,23	-
03.04.2026	3,665	0	33,453	0	0,008	32,699	0	0,008	24	0	70,8	44	0,32	0,22	-
04.04.2026	3,721	0,001	32,7	0	0	31,941	0	0	24	0	71,9	44,2	0,34	0,22	-
05.04.2026	2,998	0	24,843	0	0,002	24,277	0	0,002	24	0	71,3	41,8	0,34	0,22	-
06.04.2026	3,497	0	29,616	0	0,001	28,933	0	0,001	24	0	71,8	42,9	0,34	0,22	-
07.04.2026	3,602	0	31,73	0	0,002	31,003	0	0,002	24	0	71,5	43,8	0,31	0,22	-
08.04.2026	4,062	0	36,691	0	0,001	35,823	0	0,001	24	0	72,8	45,8	0,32	0,23	-
09.04.2026	3,798	0	33,896	0	0,009	33,104	0	0,009	24	0	72,2	44,8	0,32	0,23	-
10.04.2026	3,527	0,001	30,703	0	0,001	29,992	0	0,001	24	0	71,9	43,8	0,33	0,23	-
11.04.2026	3,115	0	26,111	0	0,001	25,517	0	0,001	24	0	71,1	42	0,33	0,23	-
12.04.2026	2,768	0	22,456	0	0,002	21,951	0	0,002	24	0	70,8	40,7	0,33	0,22	-
13.04.2026	2,844	0	23,185	0	0,001	22,667	0	0,001	24	0	70,6	40,6	0,34	0,22	-
14.04.2026	2,521	0	19,803	0	0,002	19,363	0	0,002	24	0	70,2	39,2	0,34	0,21	-
15.04.2026	2,753	0	21,544	0	0,008	21,062	0	0,008	24	0	70,5	39,3	0,34	0,2	-
16.04.2026	3,072	0,001	25,5	0	0,002	24,919	0	0,002	24	0	71,2	41,8	0,34	0,21	-
17.04.2026	3,377	0	28,86	0	0,002	28,198	0	0,002	24	0	71,5	42,9	0,34	0,21	-
18.04.2026	2,539	0	20,337	0	0,005	19,88	0	0,005	24	0	70,7	40,2	0,35	0,2	-
Итого:	101,661	0	868,772	0	0,068	848,899	0	0,068	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,281														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
18.03.2026	811,548	7159,917	0	1,21	6972,81	0	1,195	8626	162
18.04.2026	913,21	8028,69	0	1,278	7821,709	0	1,263	9370	162

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.04.2026 7:57:23