

#116392#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Барнаульская 1-3, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 9282
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20103222
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	3,959	0	35,399	0	0	34,561	0	0	24	0	72,8	45,5	0,35	0,24	-
25.01.2025	3,831	0	36,767	0	0	35,941	0	0	24	0	70,7	45,2	0,36	0,28	-
26.01.2025	3,558	0	36,041	0	0	35,28	0	0	24	0	68,3	44,2	0,35	0,22	-
27.01.2025	3,651	0	36,815	0	0	36,02	0	0	24	0	69,1	44,9	0,36	0,27	-
28.01.2025	3,634	0	37,944	0	0	37,132	0	0	24	0	68,8	45,4	0,36	0,25	-
29.01.2025	3,6	0	37,928	0	0	37,124	0	0	24	0	68,5	45,4	0,36	0,25	-
30.01.2025	3,607	0	37,843	0	0	37,036	0	0	24	0	68,8	45,5	0,36	0,24	-
31.01.2025	3,655	0	36,564	0	0	35,764	0	0	24	0	69,8	45,4	0,35	0,26	-
01.02.2025	3,79	0	35,676	0	0	34,852	0	0	24	0	71,8	45,8	0,35	0,26	-
02.02.2025	4,058	0	36,221	0	0	35,329	0	0	24	0	74,3	46,9	0,35	0,23	-
03.02.2025	4,102	0	35,544	0	0	34,661	0	0	24	0	74,8	46,5	0,35	0,24	-
04.02.2025	3,975	0	35,939	0	0	35,08	0	0	24	0	73,1	46,1	0,35	0,23	-
05.02.2025	3,949	0	35,389	0	0	34,547	0	0	24	0	73	45,7	0,35	0,27	-
06.02.2025	3,852	0	36,543	0	0	35,711	0	0	24	0	71,3	45,6	0,35	0,26	-
07.02.2025	4,083	0	36,038	0	0	35,161	0	0	24	0	73,9	46,2	0,35	0,24	-
08.02.2025	4,439	0	34,839	0	0	33,894	0	0	24	0	78,6	47,3	0,34	0,28	-
09.02.2025	4,579	0	34,284	0	0	33,31	0	0	24	0	80,7	47,9	0,34	0,24	-
10.02.2025	4,658	0	33,269	0	0	32,299	0	0	24	0	81,8	47,4	0,33	0,22	-
11.02.2025	4,557	0	31,74	0	0	30,822	0	0	24	0	81,4	46,2	0,33	0,2	-
12.02.2025	4,55	0	31,45	0	0	30,545	0	0	24	0	81,2	45,7	0,33	0,26	-
13.02.2025	4,533	0	32,314	0	0	31,396	0	0	24	0	80,6	46,1	0,34	0,26	-
14.02.2025	4,514	0	33,25	0	0	32,321	0	0	24	0	79,9	46,6	0,34	0,25	-
15.02.2025	4,497	0	33,003	0	0	32,081	0	0	24	0	79,9	46,4	0,34	0,27	-
16.02.2025	4,532	0	32,471	0	0	31,542	0	0	24	0	80,9	46,6	0,34	0,23	-
17.02.2025	4,428	0	32,285	0	0	31,389	0	0	24	0	79,6	45,9	0,33	0,25	-
18.02.2025	4,387	0	33,689	0	0	32,771	0	0	24	0	78,7	46,8	0,34	0,3	-
19.02.2025	4,39	0	34,471	0	0	33,538	0	0	24	0	78,5	47,3	0,35	0,26	-
20.02.2025	4,584	0	33,553	0	0	32,59	0	0	24	0	81,1	47,6	0,34	0,23	-
21.02.2025	4,475	0	33,276	0	0	32,353	0	0	24	0	79,5	46,5	0,34	0,26	-
22.02.2025	4,249	0	34,421	0	0	33,535	0	0	24	0	76,3	46	0,35	0,23	-
23.02.2025	4,015	0	33,333	0	0	32,513	0	0	24	0	74,3	44,9	0,34	0,23	-
Итого:	128,691	0	1078,299	0	0	1051,098	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,737														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.01.2025	2722,296	27383,972	0	0	26728,89	0	0	31512	587
23.02.2025	2850,989	28462,27	0	0	27779,988	0	0	32256	587

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.02.2025 8:39:54