

# #296577#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Барнаульская 1-3, Калининград  
Номер абонента 6837  
Порядковый номер 9282  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20103222  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	3,208	0	43,073	0	0	42,084	0	0	24	0	71,6	53,5	0,34	0	-
20.03.2026	3,603	0	47,826	0	0	46,698	0	0	24	0	72,7	54,4	0,38	0	-
21.03.2026	4,103	0	49,293	0	0	48,126	0	0	24	0	72,8	52,5	0,39	0	-
22.03.2026	4,064	0	49,215	0	0	48,051	0	0	24	0	72,8	52,6	0,39	0	-
23.03.2026	4,081	0	51,105	0	0	49,895	0	0	24	0	72,8	53,4	0,4	0	-
24.03.2026	4,067	0	51,395	0	0	50,17	0	0	24	0	73,1	53,8	0,4	0	-
25.03.2026	4,017	0	52,813	0	0	51,567	0	0	24	0	72,8	54,3	0,41	0	-
26.03.2026	4,128	0	53,622	0	0	52,356	0	0	24	0	72,7	54	0,4	0	-
27.03.2026	4,129	0	50,364	0	0	49,167	0	0	24	0	72,9	53	0,4	0	-
28.03.2026	4,035	0	47,062	0	0	45,941	0	0	24	0	73	52,1	0,36	0	-
29.03.2026	4,119	0	48,748	0	0	47,589	0	0	24	0	73	52,4	0,38	0	-
30.03.2026	4,101	0	48,847	0	0	47,687	0	0	24	0	73	52,5	0,38	0	-
31.03.2026	4,039	0	47,826	0	0	46,689	0	0	24	0	73	52,4	0,37	0	-
01.04.2026	4,036	0	47,227	0	0	46,112	0	0	24	0	72,7	51,9	0,37	0	-
02.04.2026	4,128	0	47,502	0	0	46,353	0	0	24	0	73,6	52,5	0,37	0	-
03.04.2026	3,916	0	46,721	0	0	45,631	0	0	24	0	72,2	51,8	0,37	0	-
04.04.2026	3,323	0	48,618	0	0	47,459	0	0	24	0	73	56,4	0,38	0	-
05.04.2026	3,178	0	49,487	0	0	48,309	0	0	24	0	73	57,4	0,38	0	-
06.04.2026	3,517	0	48,795	0	0	47,634	0	0	24	0	73,1	55,5	0,38	0	-
07.04.2026	3,836	0	44,704	0	0	43,65	0	0	24	0	72,7	51,8	0,35	0	-
08.04.2026	4,262	0	46,487	0	0	45,362	0	0	24	0	73,7	51,4	0,37	0	-
09.04.2026	4,215	0	46,297	0	0	45,191	0	0	24	0	73,2	51	0,37	0	-
10.04.2026	4,252	0	47,415	0	0	46,28	0	0	24	0	73,3	51,4	0,38	0	-
11.04.2026	4,161	0	48,242	0	0	47,101	0	0	24	0	72,8	51,8	0,38	0	-
12.04.2026	4,134	0	48,385	0	0	47,237	0	0	24	0	72,9	52,1	0,38	0,01	-
13.04.2026	4,149	0	49,702	0	0	48,529	0	0	24	0	72,7	52,4	0,38	0,01	-
14.04.2026	4,107	0	50,552	0	0	49,359	0	0	24	0	72,7	52,9	0,38	0	-
15.04.2026	4,091	0	52,668	0	0	51,422	0	0	24	0	72,9	54	0,38	0,01	-
16.04.2026	4,04	0	49,763	0	0	48,577	0	0	24	0	73,1	53,3	0,38	0	-
17.04.2026	4,071	0	49,825	0	0	48,639	0	0	24	0	73,1	53,2	0,38	0	-
18.04.2026	4,067	0	51,341	0	0	50,114	0	0	24	0	73,2	53,9	0,39	0	-
Итого:	123,177	0	1514,92	0	0	1478,979	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,42														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
18.03.2026	846,074	8557,383	0	0	8343,42	0	0	8722	67
18.04.2026	969,254	10072,303	0	0	9822,399	0	0	9466	67

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
20.04.2026 7:57:27