

#83854#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.04.2024 по 02.05.2024

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Барнаульская 1-3, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 9282
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20103222
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.04.2024	1,229	0	11,854	0	0	11,611	0	0	24	0	66,7	41,4	0,17	0,15	5,1
19.04.2024	4,075	0	43,637	0	0	42,654	0	0	24	0	70,7	48	0,34	0,24	4,7
20.04.2024	4,038	0	43,049	0	0	42,075	0	0	24	0	71	48,1	0,35	0,25	4,2
21.04.2024	4,025	0	42,772	0	0	41,816	0	0	24	0	70,5	47,6	0,35	0,25	3,6
22.04.2024	3,994	0	40,799	0	0	39,876	0	0	24	0	70,9	47	0,34	0,25	3,7
23.04.2024	4,067	0	40,873	0	0	39,926	0	0	24	0	71,9	47,6	0,34	0,25	3,1
24.04.2024	3,978	0	41,582	0	0	40,64	0	0	24	0	71	47,7	0,35	0,25	2,9
25.04.2024	3,864	0	41,958	0	0	41,028	0	0	24	0	70,2	47,7	0,35	0,25	4,9
26.04.2024	3,778	0	43,677	0	0	42,743	0	0	24	0	68,8	47,7	0,36	0,25	6,4
27.04.2024	3,814	0	46,938	0	0	45,928	0	0	24	0	69,1	49,3	0,37	0,24	7,8
28.04.2024	3,831	0	49,335	0	0	48,245	0	0	24	0	70,1	51,2	0,38	0,24	12,1
29.04.2024	3,801	0	51,174	0	0	49,999	0	0	24	0	71,6	53,5	0,39	0,24	14,6
30.04.2024	3,708	0	52,403	0	0	51,16	0	0	24	0	72,9	55,6	0,4	0,24	16,9
01.05.2024	3,344	0	49,48	0	0	48,322	0	0	24	0	72,3	55,8	0,37	0,22	16,1
02.05.2024	1,181	0	16,142	0	0	15,813	0	0	24	0	66,8	49	0,24	0,12	-
Итого:	52,727	0	615,673	0	0	601,836	0	0	360	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,594														

Общее время работы системы, ч 360

Период нормальной работы системы, ч 360

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
17.04.2024	2271,206	22730,574	0	0	22181,594	0	0	24773	582
02.05.2024	2323,932	23346,244	0	0	22783,429	0	0	25133	582

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
16.05.2024 10:24:48