

#33864#

Отчёт по теплопотреблению за период с 11.10.2023 по 23.10.2023

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Барнаульская 1-3, Калининград

6837

9282

ТВ7 (АСЦП)

20103222

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
12.10.2023	1,474	0	27,632	0	0	27,064	0	0	24	0	67,1	54,2	0,19	0,17	-
13.10.2023	2,219	0	48,853	0	0	47,805	0	0	24	0	68,9	57,8	0,36	0,22	-
14.10.2023	2,253	0	49,892	0	0	48,814	0	0	24	0	69,3	58,3	0,38	0,23	-
15.10.2023	2,45	0	48,237	0	0	47,214	0	0	24	0	68,5	56,1	0,37	0,23	-
16.10.2023	2,734	0	45,942	0	0	44,955	0	0	24	0	68,9	54,4	0,35	0,23	-
17.10.2023	3,032	0	43,905	0	0	42,958	0	0	24	0	69,1	52,3	0,35	0,24	-
18.10.2023	3,223	0	44,014	0	0	43,08	0	0	24	0	68,5	50,7	0,35	0,24	-
19.10.2023	3,422	0	42,189	0	0	41,285	0	0	24	0	68,9	49,2	0,35	0,24	-
20.10.2023	3,824	0	41,754	0	0	40,797	0	0	24	0	71,5	49,1	0,35	0,24	-
21.10.2023	3,932	0	42,508	0	0	41,544	0	0	24	0	71,2	48,6	0,35	0,24	-
22.10.2023	3,759	0	43,993	0	0	43,048	0	0	24	0	68,9	48,1	0,36	0,24	-
23.10.2023	3,726	0	44,225	0	0	43,275	0	0	24	0	69	48,4	0,36	0,24	-
Итого:	36,048	0	523,144	0	0	511,839	0	0	288	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,61														

Общее время работы системы, ч288

Период нормальной работы системы, ч288

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
11.10.2023	1534,234	14901,51	0	0	14538,845	0	0	20242	577
23.10.2023	1570,282	15424,654	0	0	15050,685	0	0	20530	577

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.10.2023 9:00:02