

#112278#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Барнаульская 1-3, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 9282
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20103222
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	4,033	0	36,177	0	0	35,29	0	0	24	0	74,1	46,8	0,35	0,27	4,2
25.12.2024	3,935	0	35,651	0	0	34,792	0	0	24	0	73,4	46,4	0,35	0,26	1,8
26.12.2024	3,709	0	35,088	0	0	34,304	0	0	24	0	70,5	44,7	0,35	0,26	2,1
27.12.2024	3,683	0	35,901	0	0	35,11	0	0	24	0	70	45	0,35	0,26	3,8
28.12.2024	3,503	0	34,536	0	0	33,801	0	0	24	0	68,6	43,9	0,34	0,25	5,3
29.12.2024	3,752	0	36,282	0	0	35,471	0	0	24	0	70,4	45,2	0,35	0,28	4,3
30.12.2024	3,698	0	36,181	0	0	35,386	0	0	24	0	69,9	45	0,35	0,27	3,9
31.12.2024	3,636	0	35,959	0	0	35,177	0	0	24	0	69,4	44,7	0,35	0,26	4,8
01.01.2025	3,661	0	35,63	0	0	34,849	0	0	24	0	69,7	44,7	0,35	0,26	5,5
02.01.2025	3,819	0	35,671	0	0	34,854	0	0	24	0	71,5	45,3	0,35	0,27	4,2
03.01.2025	4,262	0	35,538	0	0	34,613	0	0	24	0	76,8	47,4	0,35	0,27	4
04.01.2025	4,329	0	34,928	0	0	33,994	0	0	24	0	77,9	47,6	0,35	0,26	-0,5
05.01.2025	4,44	0	35,175	0	0	34,218	0	0	24	0	78,7	47,7	0,35	0,27	-0,9
06.01.2025	4,344	0	34,827	0	0	33,904	0	0	24	0	77,5	47	0,35	0,25	-1,8
07.01.2025	3,76	0	35,763	0	0	34,97	0	0	24	0	70,2	44,5	0,35	0,22	-1,4
08.01.2025	3,825	0	34,27	0	0	33,479	0	0	24	0	71,7	44,5	0,34	0,27	4,9
09.01.2025	4,072	0	34,679	0	0	33,823	0	0	24	0	74,6	45,8	0,35	0,27	2,3
10.01.2025	4,001	0	34,852	0	0	34,01	0	0	24	0	73,6	45,5	0,35	0,25	0,7
11.01.2025	4,223	0	34,422	0	0	33,535	0	0	24	0	76,4	46,3	0,35	0,27	-
12.01.2025	4,313	0	34,938	0	0	34,027	0	0	24	0	76,8	46,6	0,35	0,27	-
13.01.2025	4,279	0	34,138	0	0	33,248	0	0	24	0	76,7	46	0,34	0,23	-
14.01.2025	4,2	0	33,917	0	0	33,053	0	0	24	0	75,8	45,5	0,34	0,25	-
15.01.2025	3,836	0	34,832	0	0	34,034	0	0	24	0	71,4	44,5	0,34	0,24	-
16.01.2025	3,766	0	34,062	0	0	33,294	0	0	24	0	70,8	43,8	0,34	0,26	-
17.01.2025	3,824	0	35,418	0	0	34,621	0	0	24	0	70,8	44,4	0,35	0,25	-
18.01.2025	3,745	0	35,218	0	0	34,444	0	0	24	0	69,9	44	0,35	0,25	-
19.01.2025	3,757	0	34,292	0	0	33,522	0	0	24	0	70,5	43,8	0,35	0,27	-
20.01.2025	4,071	0	34,193	0	0	33,351	0	0	24	0	74,4	45,2	0,34	0,26	-
21.01.2025	4,257	0	35,377	0	0	34,471	0	0	24	0	76	46,5	0,35	0,27	-
22.01.2025	4,264	0	35,424	0	0	34,511	0	0	24	0	76,3	46,8	0,35	0,26	-
23.01.2025	4,244	0	35,091	0	0	34,189	0	0	24	0	76,2	46,5	0,35	0,23	-
Итого:	123,241	0	1088,43	0	0	1062,345	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,436														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.12.2024	2599,054	26295,544	0	0	25666,545	0	0	30768	587
23.01.2025	2722,296	27383,972	0	0	26728,89	0	0	31512	587

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.01.2025 8:58:47