

#122664#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.03.2025 по 16.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Уют-Сервис, ООО, УК
Берёзовая 10-24, Калининград
6954

Заводской номер счётчика 20103623	Показания прибора, ГДж 16.04.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.03.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	6776,543	6589,456	187.087	44.685

Подпись исполнителя _____



с 22.04.25 по факт



#122663#

Отчёт за период с 23.03.2025 по 16.04.2025.

Номер абонента 6954
 Порядковый номер 9298
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 20103623
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 17.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.03.2025	-	8,78	0	167,756	0	0	165,192	0	0	24	0	57,4	44,8	0,42	0,21
25.03.2025	-	8,851	0	168,611	0	0	166,019	0	0	24	0	57,7	45	0,43	0,21
26.03.2025	-	8,65	0	170,776	0	0	168,194	0	0	24	0	57,2	45	0,42	0,2
27.03.2025	-	8,706	0	174,684	0	0	172,034	0	0	24	0	57,3	45,2	0,43	0,2
28.03.2025	-	8,728	0	171,131	0	0	168,483	0	0	24	0	57,9	45,5	0,43	0,2
29.03.2025	-	8,55	0	171,379	0	0	168,728	0	0	24	0	57,9	45,9	0,43	0,2
30.03.2025	-	8,415	0	169,783	0	0	167,204	0	0	24	0	57,3	45,4	0,43	0,2
31.03.2025	-	8,412	0	168,341	0	0	165,82	0	0	24	0	56,9	44,9	0,43	0,2
01.04.2025	-	8,524	0	167,648	0	0	165,16	0	0	24	0	56,6	44,4	0,42	0,19
02.04.2025	-	8,41	0	166,889	0	0	164,425	0	0	24	0	56,6	44,4	0,42	0,19
03.04.2025	-	8,285	0	167,456	0	0	164,966	0	0	24	0	56,7	44,8	0,42	0,19
04.04.2025	-	8,3	0	169,285	0	0	166,771	0	0	24	0	56,6	44,8	0,42	0,19
05.04.2025	-	8,651	0	171,494	0	0	168,945	0	0	24	0	56,6	44,4	0,43	0,19
06.04.2025	-	8,73	0	170,365	0	0	167,887	0	0	24	0	56,1	43,7	0,43	0,18
07.04.2025	-	8,773	0	173,105	0	0	170,562	0	0	24	0	56,4	44,1	0,43	0,18
08.04.2025	-	8,708	0	170,854	0	0	168,351	0	0	24	0	56,3	44	0,42	0,18
09.04.2025	-	8,734	0	164,344	0	0	161,888	0	0	24	0	56,8	44	0,42	0,18
10.04.2025	-	8,727	0	159,352	0	0	156,987	0	0	24	0	56,6	43,4	0,42	0,18
11.04.2025	-	8,569	0	159,693	0	0	157,343	0	0	24	0	56,4	43,5	0,43	0,18
12.04.2025	-	8,596	0	161,335	0	0	158,932	0	0	24	0	56,8	43,9	0,43	0,18
13.04.2025	-	8,626	0	167,385	0	0	164,796	0	0	24	0	57,8	45,3	0,42	0,18
14.04.2025	-	6,362	0	120,816	0	0	118,83	0	0	24	0	59,8	47	0,36	0,18
15.04.2025	-	0,001	0	0,226	0	0	0,226	0	0	23	1	23,5	22,1	0,15	0,15
16.04.2025	-	0	0	0,069	0	0	0,069	0	0	24	0	20,8	19,5	0,15	0,14
Итого:	-	187,088	0	3652,777	0	0	3597,812	0	0	575	1	54,17	42,71	0,4	0,19

Общее время работы системы 576 час.

Период нормальной работы системы 575 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	6589,456	116788,541	0	0	114968,491	0	0	32579	120
16.04.2025	6776,543	120441,318	0	0	118566,303	0	0	33154	121

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____