

#97856#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/09/24г.-23/10/24г.

Абонент: Морозова 158-170

Адрес: УЮТ-Сервис

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет. N 001

Договорные расходы:

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

Серийный номер 20104843, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0хВФ48

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНП ч	ВОС ч	НС
23.09.24 23	20,14	20,09	0,05	1,97	1,9	0	0	0	24	0	
24.09.24 23	42,97	34,08	8,89	2,25	2,16	31,966	31,691	0,282	24	0	
25.09.24 23	22,11	23,82	-1,71	2,22	2,16	0	0	0	24	0	
26.09.24 23	20,47	20,79	-0,32	2,17	2,09	0	0	0	24	0	
27.09.24 23	20,09	20,14	-0,05	2,13	2,05	0	0	0	24	0	
28.09.24 23	19,79	19,8	-0,01	2,07	1,99	0	0	0	24	0	
29.09.24 23	19,28	19,32	-0,04	1,99	1,92	0	0	0	24	0	
30.09.24 23	18,65	18,7	-0,05	1,92	1,85	0	0	0	24	0	
01.10.24 23	18,12	18,12	0	1,87	1,81	0	0	0	24	0	
02.10.24 23	17,66	17,66	0,01	1,84	1,78	0	0	0	24	0	
03.10.24 23	17,4	17,37	0,03	1,82	1,76	0	0	0	24	0	
04.10.24 23	17,16	17,13	0,04	1,79	1,74	0	0	0	24	0	
05.10.24 23	16,92	16,9	0,02	1,76	1,72	0	0	0	24	0	
06.10.24 23	16,68	16,68	0,01	1,74	1,7	0	0	0	24	0	
07.10.24 23	16,48	16,46	0,02	1,72	1,69	0	0	0	24	0	
08.10.24 23	33,97	29,29	4,67	< 2,17	2,06	116,275	115,685	0,54	24	0	*
09.10.24 23	37,73	32,98	4,74	2,92	2,75	226,768	225,311	1,068	24	0	
10.10.24 23	39,56	34,68	4,88	2,92	2,74	227,15	225,525	1,1	24	0	
11.10.24 23	36,68	32,85	3,83	2,71	2,53	226,921	225,556	0,864	24	0	
12.10.24 23	35,68	31,85	3,83	< 2,61	2,42	232,904	231,572	0,886	24	0	*
13.10.24 23	39,84	35,04	4,8	< 2,6	2,4	238,56	236,826	1,137	24	0	*
14.10.24 23	38,87	34,33	4,54	2,62	2,42	236,376	234,75	1,066	24	0	
15.10.24 23	40	35,05	4,95	< 2,82	2,61	236,675	234,936	1,162	24	0	*
16.10.24 23	39,93	34,96	4,97	2,76	2,55	236,834	235,105	1,167	24	0	
17.10.24 23	43,08	37,08	5,99	2,77	2,56	237,321	235,278	1,41	24	0	

18.10.24 23	44,16	38,11	6,05	2,75	2,53	237,765	235,626	1,426	24	0
19.10.24 23	43,14	37,28	5,85	2,73	2,52	237,982	235,92	1,381	24	0
20.10.24 23	41,8	36,47	5,33	< 2,73	2,51	238,051	236,143	1,258	24	0 *
21.10.24 23	39	34,5	4,5	< 2,71	2,49	237,745	236,109	1,062	24	0 *
22.10.24 23	40,45	35,69	4,75	< 2,74	2,52	237,936	236,155	1,122	24	0 *
23.10.24 23	41,24	36,22	5,02	2,71	2,48	238,055	236,181	1,185	24	0
Итого/Средн	39,93	34,96	4,97	2,34	2,21	3675,285	3648,371	18,117	744	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.09.24 23	186209,306	184141,029	1133,716	28635	178
23.10.24 23	189884,591	187789,4	1151,832	29379	178
Итого	3675,285	3648,371	18,117	744	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Для _____ Представитель снабжающей организации _____

