

#33862#

Отчёт по теплопотреблению за период с 11.10.2023 по 23.10.2023

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Уют-Сервис, ООО, УК  
Павлика Морозова 158-170, Калининград  
6954  
9297  
ТВ7 (АССII)  
20104843  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т   | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 12.10.2023 | 3,497   | 0         | 216,523  | 0       | 0       | 215,057  | 0      | 0      | 24       | 0       | 38,8   | 34,9   | 0,23    | 0,21    | -           |
| 13.10.2023 | 5,789   | 0         | 400,091  | 0       | 0       | 397,074  | 0      | 0      | 24       | 0       | 40,5   | 37     | 0,3     | 0,27    | -           |
| 14.10.2023 | 4,756   | 0         | 399,286  | 0       | 0       | 396,587  | 0      | 0      | 24       | 0       | 38,8   | 35,9   | 0,28    | 0,25    | -           |
| 15.10.2023 | 4,941   | 0         | 406,841  | 0       | 0       | 404,054  | 0      | 0      | 24       | 0       | 39     | 36,1   | 0,3     | 0,26    | -           |
| 16.10.2023 | 5,881   | 0         | 402,346  | 0       | 0       | 399,216  | 0      | 0      | 24       | 0       | 41,2   | 37,7   | 0,28    | 0,25    | -           |
| 17.10.2023 | 6,022   | 0         | 365,394  | 0       | 0       | 362,377  | 0      | 0      | 24       | 0       | 42,3   | 38,4   | 0,28    | 0,25    | -           |
| 18.10.2023 | 5,376   | 0         | 313,754  | 0       | 0       | 311,333  | 0      | 0      | 24       | 0       | 41,1   | 37     | 0,31    | 0,28    | -           |
| 19.10.2023 | 6,69    | 0         | 313,536  | 0       | 0       | 310,705  | 0      | 0      | 24       | 0       | 44     | 38,9   | 0,27    | 0,25    | -           |
| 20.10.2023 | 8,508   | 0         | 315,08   | 0       | 0       | 311,418  | 0      | 0      | 24       | 0       | 49,8   | 43,3   | 0,28    | 0,25    | -           |
| 21.10.2023 | 7,008   | 0         | 316,141  | 0       | 0       | 313,082  | 0      | 0      | 24       | 0       | 45,6   | 40,3   | 0,25    | 0,23    | -           |
| 22.10.2023 | 5,521   | 0         | 314,611  | 0       | 0       | 312,12   | 0      | 0      | 24       | 0       | 41,6   | 37,3   | 0,27    | 0,25    | -           |
| 23.10.2023 | 5,745   | 0         | 312,049  | 0       | 0       | 309,506  | 0      | 0      | 24       | 0       | 42,1   | 37,6   | 0,31    | 0,28    | -           |
| Итого:     | 69,734  | 0         | 4075,652 | 0       | 0       | 4042,529 | 0      | 0      | 288      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 16,656  |           |          |         |         |          |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч288

Период нормальной работы системы, ч288

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж   | V1, м3     | V2, м3 | V3, м3 | M1, т      | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|------------|--------|--------|------------|-------|-------|---------|--------|
| 11.10.2023 | 3132,866 | 120883,87  | 0      | 0      | 119561,682 | 0     | 0     | 20317   | 168    |
| 23.10.2023 | 3202,6   | 124959,522 | 0      | 0      | 123604,212 | 0     | 0     | 20605   | 168    |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.10.2023 14:27:46