

#3934#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2022 по 23.11.2022

Потребитель Уют-Сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Павлика Морозова 158-170, Калининград
Номер абонента 6954
Порядковый номер 9297
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 20104843
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.10.2022 | 4,728 | 0 | 209,846 | 0 | 0 | 208,235 | 0 | 0 | 24 | 0 | 41 | 35,5 | 0,24 | 0,22 | - |
| 25.10.2022 | 4,482 | 0 | 209,536 | 0 | 0 | 208,007 | 0 | 0 | 24 | 0 | 40,1 | 34,9 | 0,24 | 0,23 | - |
| 26.10.2022 | 5 | 0 | 209,646 | 0 | 0 | 207,94 | 0 | 0 | 24 | 0 | 42 | 36,2 | 0,25 | 0,23 | - |
| 27.10.2022 | 5,019 | 0 | 209,755 | 0 | 0 | 208,032 | 0 | 0 | 24 | 0 | 42,3 | 36,5 | 0,27 | 0,25 | - |
| 28.10.2022 | 4,574 | 0 | 210,044 | 0 | 0 | 208,409 | 0 | 0 | 24 | 0 | 41,1 | 35,9 | 0,25 | 0,23 | - |
| 29.10.2022 | 4,043 | 0 | 210,011 | 0 | 0 | 208,536 | 0 | 0 | 24 | 0 | 39,3 | 34,6 | 0,24 | 0,23 | - |
| 30.10.2022 | 4,132 | 0 | 210,066 | 0 | 0 | 208,558 | 0 | 0 | 24 | 0 | 39,6 | 34,9 | 0,26 | 0,24 | - |
| 31.10.2022 | 4,104 | 0 | 209,564 | 0 | 0 | 208,149 | 0 | 0 | 24 | 0 | 38,4 | 33,7 | 0,26 | 0,25 | - |
| 01.11.2022 | 4,392 | 0 | 209,509 | 0 | 0 | 207,94 | 0 | 0 | 24 | 0 | 40,3 | 35,3 | 0,25 | 0,24 | - |
| 02.11.2022 | 4,358 | 0 | 209,461 | 0 | 0 | 207,93 | 0 | 0 | 24 | 0 | 40 | 34,9 | 0,25 | 0,23 | - |
| 03.11.2022 | 4,822 | 0 | 209,689 | 0 | 0 | 208,017 | 0 | 0 | 24 | 0 | 41,5 | 35,9 | 0,25 | 0,23 | - |
| 04.11.2022 | 4,728 | 0 | 209,834 | 0 | 0 | 208,243 | 0 | 0 | 24 | 0 | 40,6 | 35,2 | 0,26 | 0,25 | - |
| 05.11.2022 | 4,657 | 0 | 209,954 | 0 | 0 | 208,388 | 0 | 0 | 24 | 0 | 40,3 | 35 | 0,26 | 0,24 | - |
| 06.11.2022 | 5,233 | 0 | 210,035 | 0 | 0 | 208,398 | 0 | 0 | 24 | 0 | 41,1 | 35,1 | 0,25 | 0,23 | - |
| 07.11.2022 | 5,635 | 0 | 209,899 | 0 | 0 | 208,073 | 0 | 0 | 24 | 0 | 43,3 | 36,8 | 0,27 | 0,25 | - |
| 08.11.2022 | 4,277 | 0 | 209,473 | 0 | 0 | 208,104 | 0 | 0 | 24 | 0 | 37,9 | 33 | 0,26 | 0,25 | - |
| 09.11.2022 | 5,099 | 0 | 209,585 | 0 | 0 | 207,929 | 0 | 0 | 24 | 0 | 41,3 | 35,5 | 0,26 | 0,24 | - |
| 10.11.2022 | 4,714 | 0 | 209,461 | 0 | 0 | 207,917 | 0 | 0 | 24 | 0 | 40,1 | 34,7 | 0,24 | 0,23 | - |
| 11.11.2022 | 5,075 | 0 | 209,475 | 0 | 0 | 207,871 | 0 | 0 | 24 | 0 | 41 | 35,1 | 0,27 | 0,25 | - |
| 12.11.2022 | 4,934 | 0 | 209,546 | 0 | 0 | 207,922 | 0 | 0 | 24 | 0 | 41,1 | 35,4 | 0,25 | 0,23 | - |
| 13.11.2022 | 4,947 | 0 | 209,553 | 0 | 0 | 207,895 | 0 | 0 | 24 | 0 | 41,5 | 35,8 | 0,26 | 0,25 | - |
| 14.11.2022 | 4,747 | 0 | 209,114 | 0 | 0 | 207,551 | 0 | 0 | 24 | 0 | 40,4 | 35 | 0,25 | 0,23 | - |
| 15.11.2022 | 5,612 | 0 | 209,206 | 0 | 0 | 207,373 | 0 | 0 | 24 | 0 | 43,4 | 36,9 | 0,26 | 0,24 | - |
| 16.11.2022 | 7,426 | 0 | 209,66 | 0 | 0 | 207,306 | 0 | 0 | 24 | 0 | 48,8 | 40,2 | 0,26 | 0,25 | - |
| 17.11.2022 | 7,606 | 0 | 209,756 | 0 | 0 | 207,341 | 0 | 0 | 24 | 0 | 49,6 | 40,8 | 0,25 | 0,23 | - |
| 18.11.2022 | 7,448 | 0 | 210,239 | 0 | 0 | 207,959 | 0 | 0 | 24 | 0 | 47,9 | 39,3 | 0,25 | 0,23 | - |
| 19.11.2022 | 9,447 | 0 | 222,658 | 0 | 0 | 219,532 | 0 | 0 | 24 | 0 | 54,8 | 44,5 | 0,26 | 0,25 | - |
| 20.11.2022 | 8,661 | 0 | 213,411 | 0 | 0 | 210,773 | 0 | 0 | 24 | 0 | 51,2 | 41,4 | 0,25 | 0,24 | - |
| 21.11.2022 | 8,155 | 0 | 209,651 | 0 | 0 | 207,211 | 0 | 0 | 24 | 0 | 49,9 | 40,5 | 0,25 | 0,24 | - |
| 22.11.2022 | 8,367 | 0 | 214,995 | 0 | 0 | 212,493 | 0 | 0 | 24 | 0 | 49,7 | 40,3 | 0,26 | 0,24 | - |
| 23.11.2022 | 9,181 | 0 | 208,119 | 0 | 0 | 205,325 | 0 | 0 | 24 | 0 | 53,7 | 43 | 0,25 | 0,23 | - |
| Итого: | 175,603 | 0 | 6520,751 | 0 | 0 | 6463,357 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 41,942 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.10.2022 | 1582,374 | 59797,295 | 0 | 0 | 59222,583 | 0 | 0 | 11860 | 153 |
| 23.11.2022 | 1757,977 | 66318,045 | 0 | 0 | 65685,941 | 0 | 0 | 12604 | 153 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.11.2022 8:08:46