

#129331#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.04.2025 по 27.04.2025

Потребитель

Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в России»

Адрес потребителя

Мира пр-т 82, Калининград


Абонентский номер

Заводской номер счётчика 20110923	Показания прибора, ГДж 27.04.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.04.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	721,884	721,305	0.579	0.138

Подпись исполнителя



с 28.04.25 по 27.04.25



#129330#

Отчёт за период с 20.04.2025 по 27.04.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Отчёт сформирован

9395

TB7 (ASCII)

20110923

1

23.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.04.2025	-	0,058	0	14,459	0	0	14,26	0	0	24	0	54,3	53,3	0,32	0,24
22.04.2025	-	0,075	0	14,632	0	0	14,423	0	0	24	0	55,5	54,3	0,37	0,3
23.04.2025	-	0,076	0	14,682	0	0	14,472	0	0	24	0	55,6	54,4	0,38	0,3
24.04.2025	-	0,076	0	14,775	0	0	14,562	0	0	24	0	55,7	54,4	0,38	0,3
25.04.2025	-	0,093	0	15,101	0	0	14,885	0	0	24	0	55,6	54,2	0,38	0,3
26.04.2025	-	0,102	0	15,538	0	0	15,314	0	0	24	0	55,7	54,1	0,38	0,3
27.04.2025	-	0,099	0	15,758	0	0	15,533	0	0	24	0	55,6	54,1	0,38	0,3
Итого:	-	0,579	0	104,945	0	0	103,449	0	0	168	0	55,43	54,11	0,37	0,29

Общее время работы системы

168 час.

Период нормальной работы системы

168 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	721,305	20439,714	0	0,125	20042,042	0	0,123	30208	520
27.04.2025	721,884	20544,659	0	0,125	20145,49	0	0,123	30376	520

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения