

#145043#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель	Централизованная религиозная организация «Религиозная Ассоциация Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в России»
Адрес потребителя	Мира пр-т 82, Калининград
Номер абонента	
Порядковый номер	9395
Тип теплосчётчика	TB7 (ASCII)
Заводской номер	20110923
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2025	0,027	0	13,132	0	0	12,946	0	0	24	0	55,1	54,6	0,31	0,29	-
22.07.2025	0,027	0	13,448	0	0	13,261	0	0	24	0	54,6	54,1	0,31	0,29	-
23.07.2025	0,027	0	13,606	0	0	13,415	0	0	24	0	54,8	54,4	0,31	0,29	-
24.07.2025	0,027	0	12,97	0	0	12,79	0	0	24	0	54,8	54,2	0,3	0,28	-
25.07.2025	0,032	0	12,536	0	0	12,364	0	0	24	0	54,2	53,5	0,3	0,29	-
26.07.2025	0,026	0	12,535	0	0	12,363	0	0	24	0	54,2	53,7	0,3	0,29	-
27.07.2025	0,03	0	12,5	0	0	12,329	0	0	24	0	54,2	53,6	0,3	0,29	-
28.07.2025	0,027	0	12,519	0	0	12,349	0	0	24	0	53,9	53,3	0,31	0,29	-
29.07.2025	0,029	0	14,083	0	0	13,885	0	0	24	0	55,1	54,7	0,32	0,27	-
30.07.2025	0,032	0	14,654	0	0	14,436	0	0	24	0	56,6	56,1	0,35	0,27	-
31.07.2025	0,03	0	14,151	0	0	13,943	0	0	24	0	56,4	55,8	0,34	0,28	-
01.08.2025	0,029	0	14,23	0	0	14,022	0	0	24	0	56,1	55,7	0,34	0,28	-
02.08.2025	0,041	0	14,232	0	0	14,024	0	0	24	0	56,2	55,5	0,34	0,28	-
03.08.2025	0,03	0	14,537	0	0	14,326	0	0	24	0	55,9	55,4	0,34	0,28	-
04.08.2025	0,03	0	14,197	0	0	13,99	0	0	24	0	56,1	55,6	0,34	0,28	-
05.08.2025	0,031	0	13,991	0	0	13,786	0	0	24	0	56,1	55,6	0,34	0,28	-
06.08.2025	0,033	0	14,776	0	0	14,56	0	0	24	0	56	55,5	0,34	0,28	-
07.08.2025	0,031	0	14,383	0	0	14,173	0	0	24	0	56,2	55,7	0,34	0,28	-
08.08.2025	0,016	0	7,039	0	0	6,937	0	0	24	0	56	55,5	0,33	0,24	-
09.08.2025	0,031	0	13,887	0	0	13,682	0	0	12	12	56,2	55,7	0,34	0,28	-
10.08.2025	0,034	0	14,251	0	0	14,044	0	0	24	0	56,1	55,5	0,34	0,28	-
11.08.2025	0,031	0	14,044	0	0	13,838	0	0	24	0	56,1	55,6	0,34	0,28	-
12.08.2025	0,029	0	13,027	0	0	12,845	0	0	24	0	54,8	54,3	0,32	0,28	-
13.08.2025	0,027	0	11,941	0	0	11,779	0	0	24	0	54	53,4	0,3	0,29	-
14.08.2025	0,025	0	10,789	0	0	10,651	0	0	24	0	52,4	51,9	0,28	0,27	-
15.08.2025	0,025	0	11,667	0	0	11,509	0	0	24	0	53,9	53,3	0,3	0,29	-
16.08.2025	0,036	0	11,721	0	0	11,563	0	0	24	0	53,9	53,1	0,3	0,29	-
17.08.2025	0,032	0	11,797	0	0	11,637	0	0	24	0	53,9	53,3	0,3	0,29	-
18.08.2025	0,029	0	11,92	0	0	11,758	0	0	24	0	54,1	53,5	0,3	0,29	-
19.08.2025	0,031	0	11,987	0	0	11,824	0	0	24	0	54,1	53,5	0,3	0,29	-
20.08.2025	0,028	0	11,67	0	0	11,512	0	0	24	0	53,8	53,2	0,3	0,29	-
Итого:	0,913	0	402,22	0	0	396,541	0	0	732	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,218														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 732

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2025	1,445	578,425	0	0	570,389	0	0	1064	366
20.08.2025	2,361	980,644	0	0	966,932	0	0	1796	378

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.08.2025 12:45:02