

#95017#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель: Централизованная религиозная организация «Религиозная Ассоциация Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в России»
Адрес потребителя: Мира пр-т 82, Калининград
Номер абонента:
Порядковый номер: 9395
Тип теплосчётчика: ТВ7 (АССII)
Заводской номер: 20110923
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,6	23,6	0,11	0,11	-
22.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,3	22,9	0,09	0,09	-
23.08.2024	0,031	0	8,646	0	0	8,571	0	0	24	0	42,3	41,5	0,3	0,24	-
24.08.2024	0,041	0	9,704	0	0	9,596	0	0	24	0	49,1	48,1	0,38	0,3	-
25.08.2024	0,043	0	9,738	0	0	9,628	0	0	24	0	49,3	48,3	0,38	0,3	-
26.08.2024	0,04	0	9,151	0	0	9,047	0	0	24	0	49,3	48,3	0,38	0,3	-
27.08.2024	0,041	0	8,686	0	0	8,588	0	0	24	0	49,4	48,2	0,38	0,3	-
28.08.2024	0,04	0	8,818	0	0	8,719	0	0	24	0	49,2	48,1	0,38	0,3	-
29.08.2024	0,036	0	8,753	0	0	8,656	0	0	24	0	48,8	47,8	0,37	0,3	-
30.08.2024	0,035	0	7,858	0	0	7,772	0	0	24	0	48,7	47,6	0,37	0,3	-
31.08.2024	0,037	0	8,866	0	0	8,768	0	0	24	0	48,8	47,8	0,37	0,3	-
01.09.2024	0,041	0	8,901	0	0	8,799	0	0	24	0	49,4	48,3	0,38	0,3	-
02.09.2024	0,041	0	9,173	0	0	9,068	0	0	24	0	49,5	48,4	0,36	0,29	-
03.09.2024	0,039	0	8,888	0	0	8,786	0	0	24	0	49,6	48,6	0,37	0,29	-
04.09.2024	0,038	0	8,967	0	0	8,865	0	0	24	0	49,5	48,5	0,37	0,29	-
05.09.2024	0,038	0	8,491	0	0	8,395	0	0	24	0	49,5	48,5	0,38	0,29	-
06.09.2024	0,037	0	8,87	0	0	8,77	0	0	24	0	49,3	48,3	0,37	0,29	-
07.09.2024	0,039	0	8,608	0	0	8,51	0	0	24	0	49,4	48,4	0,37	0,29	-
08.09.2024	0,039	0	9,014	0	0	8,912	0	0	24	0	49,3	48,2	0,37	0,29	-
09.09.2024	0,041	0	9,015	0	0	8,912	0	0	24	0	49,5	48,4	0,37	0,29	-
10.09.2024	0,042	0	8,889	0	0	8,786	0	0	24	0	49,7	48,6	0,37	0,29	-
11.09.2024	0,044	0	9,312	0	0	9,205	0	0	24	0	49,7	48,5	0,37	0,29	-
12.09.2024	0,045	0	9,11	0	0	9,005	0	0	24	0	49,8	48,6	0,37	0,29	-
13.09.2024	0,045	0	9,105	0	0	9	0	0	24	0	49,9	48,8	0,37	0,29	-
14.09.2024	0,048	0	9,895	0	0	9,78	0	0	24	0	49,9	48,8	0,37	0,29	-
15.09.2024	0,048	0	9,727	0	0	9,614	0	0	24	0	49,9	48,7	0,37	0,29	-
16.09.2024	0,044	0	9,43	0	0	9,32	0	0	24	0	49,9	48,8	0,37	0,29	-
17.09.2024	0,045	0	9,363	0	0	9,255	0	0	24	0	49,9	48,7	0,37	0,29	-
18.09.2024	0,044	0	9,225	0	0	9,118	0	0	24	0	49,9	48,7	0,37	0,29	-
19.09.2024	0,045	0	9,373	0	0	9,265	0	0	24	0	49,9	48,8	0,37	0,28	-
20.09.2024	0,045	0	9,322	0	0	9,214	0	0	24	0	50,1	48,9	0,37	0,28	-
Итого:	1,192	0	262,898	0	0	259,924	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,285														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2024	560,831	17738,377	0	0,122	17388,599	0	0,12	24376	520
20.09.2024	562,026	18001,273	0	0,122	17648,523	0	0,12	25120	520

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.09.2024 14:55:09