

Сурова, 59

#113323#

Отчёт за период с 31.01.2025 по 09.02.2025.

Номер абонента
Порядковый номер 9390
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 20111400
Номер системы 1
Отчёт сформирован 11.02.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
01.02.2025	-	15,595	0	174,952	0	0	171,24	0	0	8	16	68,7	47	0,58	0,47
02.02.2025	-	16,839	0	197,628	0	0	193,476	0	0	24	0	68,4	47,6	0,57	0,47
03.02.2025	-	17	0	200,902	0	0	196,624	0	0	24	0	68,8	48,2	0,57	0,47
04.02.2025	-	15,422	0	181,923	0	0	178,136	0	0	24	0	68	47,4	0,58	0,47
05.02.2025	-	16,316	0	213,577	0	0	209,22	0	0	24	0	67,2	48,6	0,58	0,47
06.02.2025	-	14,041	0	153,098	0	0	149,853	0	0	24	0	68,6	46,3	0,58	0,46
07.02.2025	-	16,056	0	178,38	0	0	174,522	0	0	24	0	69,5	47,5	0,58	0,46
08.02.2025	-	19,963	0	264,872	0	0	259,133	0	0	24	0	69,5	51,1	0,57	0,47
09.02.2025	-	21,379	0	265,11	0	0	258,936	0	0	24	0	72,2	52,5	0,57	0,47
Итого:	-	152,611	0	1830,442	0	0	1791,14	0	0	200	16	68,99	48,47	0,58	0,47

Общее время работы системы 216 час.

Период нормальной работы системы 200 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
31.01.2025	5,708	69,642	0	0	68,252	0	0	8	24
09.02.2025	158,319	1900,085	0	0	1859,392	0	0	224	24

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения



АТС 01.02.25,
с гудбуком.

В пас = 5,708 рДж

