

# #296572#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель Лучший дом в Московском районе, УК, ООО  
Адрес потребителя Суворова 59, Калининград  
Номер абонента  
Порядковый номер 9390  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20111400  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	13,542	0	181,605	0	0	177,866	0	0	24	0	67,6	49,4	0,55	0,46	-
20.03.2026	12,076	0	140,995	0	0	138,055	0	0	24	0	68	47,2	0,56	0,46	-
21.03.2026	13,414	0	184,807	0	0	181,03	0	0	24	0	67,3	49,6	0,56	0,46	-
22.03.2026	13,365	0	166,048	0	0	162,519	0	0	24	0	68,7	49,1	0,56	0,46	-
23.03.2026	10,913	0	121,548	0	0	118,947	0	0	24	0	69	47,1	0,57	0,46	-
24.03.2026	10,475	0	111,198	0	0	108,783	0	0	24	0	69,6	46,6	0,57	0,46	-
25.03.2026	9,962	0	105,802	0	0	103,532	0	0	24	0	69	46,1	0,56	0,46	-
26.03.2026	12,054	0	141,938	0	0	138,975	0	0	24	0	68	47,3	0,55	0,45	-
27.03.2026	12,798	0	173,8	0	0	170,32	0	0	24	0	66,5	48,6	0,55	0,46	-
28.03.2026	12,411	0	148,04	0	0	144,922	0	0	24	0	68,4	48	0,55	0,46	-
29.03.2026	11,968	0	138,25	0	0	135,391	0	0	24	0	67,7	46,6	0,55	0,46	-
30.03.2026	11,691	0	144,26	0	0	141,32	0	0	24	0	67,2	47,5	0,56	0,46	-
31.03.2026	12,337	0	145,607	0	0	142,55	0	0	24	0	68,2	47,6	0,56	0,46	-
01.04.2026	12,734	0	153,607	0	0	150,398	0	0	24	0	68,1	47,9	0,56	0,46	-
02.04.2026	13,34	0	163,98	0	0	160,491	0	0	24	0	68,8	48,9	0,56	0,46	-
03.04.2026	12,682	0	149,36	0	0	146,174	0	0	24	0	68,8	48,1	0,55	0,45	-
04.04.2026	11,968	0	139,383	0	0	136,484	0	0	24	0	67,9	47	0,55	0,45	-
05.04.2026	11,56	0	138,165	0	0	135,356	0	0	24	0	67,1	46,7	0,55	0,45	-
06.04.2026	11,281	0	125,887	0	0	123,264	0	0	24	0	67,9	46,1	0,55	0,45	-
07.04.2026	12,618	0	138,898	0	0	135,951	0	0	24	0	68,6	46,5	0,55	0,45	-
08.04.2026	12,989	0	145,66	0	0	142,559	0	0	24	0	68,8	47	0,56	0,45	-
09.04.2026	13,734	0	153,742	0	0	150,405	0	0	24	0	69,6	47,8	0,58	0,47	-
10.04.2026	12,845	0	148,352	0	0	145,138	0	0	24	0	69,4	48,3	0,58	0,47	-
11.04.2026	10,351	0	113,92	0	0	111,476	0	0	24	0	69	46,9	0,58	0,47	-
12.04.2026	11,575	0	127,115	0	0	124,334	0	0	22	2	69,9	47,7	0,58	0,47	-
13.04.2026	10,999	0	115,6	0	0	113,066	0	0	24	0	70	46,7	0,58	0,47	-
14.04.2026	10,539	0	118,467	0	0	115,983	0	0	24	0	68,3	46,6	0,58	0,46	-
15.04.2026	9,976	0	110,755	0	0	108,44	0	0	24	0	68,2	46,2	0,57	0,46	-
16.04.2026	11,462	0	131,247	0	0	128,502	0	0	24	0	68,2	46,9	0,56	0,46	-
17.04.2026	11,305	0	130,492	0	0	127,765	0	0	24	0	68,1	47	0,56	0,47	-
18.04.2026	8,858	0	107,812	0	0	105,559	0	0	24	0	68,2	48,2	0,56	0,47	-
Итого:	367,822	0	4316,34	0	0	4225,555	0	0	742	0	0	0	0	0	0
Гкал	87,853														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 742

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
18.03.2026	4544,159	57291,942	0	0	56000,706	0	0	9869	27
18.04.2026	4911,98	61608,285	0	0	60226,262	0	0	10611	29

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
20.04.2026 7:58:30