

#126079#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Лучший дом в Московском районе, УК, ООО
Суворова 59, Калининград
9390
ТВ7 (ASCII)
20111400
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	12,492	0	141,515	0	0	138,476	0	0	24	0	69,2	47,7	0,59	0,47	6,8
25.03.2025	12,335	0	147,68	0	0	144,475	0	0	24	0	69,5	49,1	0,59	0,47	5,5
26.03.2025	11,863	0	141,06	0	0	138,143	0	0	24	0	67,8	47,3	0,58	0,46	4,4
27.03.2025	12,012	0	148,77	0	0	145,731	0	0	24	0	67,3	47,6	0,58	0,46	6,9
28.03.2025	10,666	0	123,53	0	0	120,923	0	0	24	0	68,4	47,4	0,59	0,46	5,7
29.03.2025	8,914	0	113,052	0	0	110,692	0	0	24	0	68,1	48,9	0,59	0,46	8,9
30.03.2025	12,172	0	136,742	0	0	133,854	0	0	24	0	68,5	46,8	0,59	0,47	9,9
31.03.2025	11,4	0	134,092	0	0	131,283	0	0	24	0	68,1	47,4	0,59	0,47	6,8
01.04.2025	11,772	0	136,305	0	0	133,435	0	0	24	0	68,4	47,4	0,59	0,46	5,9
02.04.2025	11,059	0	133,107	0	0	130,324	0	0	24	0	68,2	47,9	0,59	0,47	-
03.04.2025	8,144	0	109,683	0	0	107,438	0	0	24	0	67,4	49,3	0,6	0,47	-
04.04.2025	11,053	0	135,99	0	0	133,21	0	0	24	0	67,3	47,5	0,59	0,46	-
05.04.2025	13,471	0	171,772	0	0	168,194	0	0	24	0	67,9	48,8	0,58	0,47	-
06.04.2025	15,099	0	197,48	0	0	193,358	0	0	24	0	68,2	49,5	0,58	0,47	-
07.04.2025	13,056	0	176,227	0	0	172,597	0	0	24	0	67,6	49,5	0,58	0,47	-
08.04.2025	12,593	0	161,925	0	0	158,582	0	0	24	0	67,7	48,8	0,59	0,46	-
09.04.2025	12,968	0	166,598	0	0	163,162	0	0	24	0	67,7	48,7	0,59	0,47	-
10.04.2025	13,851	0	173,18	0	0	169,538	0	0	24	0	68,3	48,8	0,58	0,47	-
11.04.2025	12,101	0	148,038	0	0	144,962	0	0	24	0	67,9	48	0,58	0,47	-
12.04.2025	12,163	0	150,215	0	0	147,044	0	0	24	0	68,5	48,7	0,58	0,47	-
13.04.2025	8,14	0	117,29	0	0	114,949	0	0	24	0	66,4	49,5	0,58	0,46	-
14.04.2025	6,374	0	93,51	0	0	91,608	0	0	24	0	67,1	50,5	0,58	0,46	-
15.04.2025	6,748	0	99,97	0	0	97,969	0	0	24	0	66,6	50,2	0,58	0,46	-
16.04.2025	6,496	0	95,077	0	0	93,162	0	0	24	0	66,8	50,1	0,59	0,46	-
17.04.2025	6,567	0	83,925	0	0	82,144	0	0	24	0	68,7	49,6	0,57	0,45	-
18.04.2025	4,296	0	65,05	0	0	63,663	0	0	24	0	68,9	52,8	0,56	0,44	-
19.04.2025	4,287	0	79,272	0	0	77,68	0	0	24	0	66,6	53,5	0,55	0,44	-
20.04.2025	4,208	0	73,415	0	0	71,908	0	0	24	0	67,3	53,4	0,55	0,44	-
21.04.2025	4,179	0	77,55	0	0	75,989	0	0	24	0	66,8	53,6	0,55	0,44	-
22.04.2025	4,114	0	80,247	0	0	78,652	0	0	24	0	66,2	53,8	0,55	0,44	-
23.04.2025	4,176	0	70,698	0	0	69,233	0	0	24	0	67,7	53,4	0,56	0,44	-
Итого:	298,769	0	3882,965	0	0	3802,378	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	71,36														

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

744
744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	818,786	10031,7	0	0	9813,353	0	0	1232	24
23.04.2025	1117,554	13914,667	0	0	13615,733	0	0	1976	24

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2025 7:40:35