

#133726#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Лучший дом в Московском районе, УК, ООО
Суворова 59, Калининград
9390
ТВ7 (ASCII)
20111400
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	4,281	0	87,18	0	0	85,456	0	0	24	0	66,1	54,2	0,57	0,46	-
25.05.2025	4,427	0	89,54	0	0	87,765	0	0	24	0	66,2	54,1	0,56	0,46	-
26.05.2025	4,424	0	82,635	0	0	80,962	0	0	24	0	66,9	53,9	0,56	0,46	-
27.05.2025	4,18	0	63,775	0	0	62,394	0	0	24	0	69,4	53,4	0,56	0,46	-
28.05.2025	4,209	0	65,015	0	0	63,617	0	0	24	0	69,3	53,5	0,56	0,46	-
29.05.2025	4,258	0	73,64	0	0	72,105	0	0	24	0	67,9	53,8	0,55	0,45	-
30.05.2025	4,091	0	65,158	0	0	63,768	0	0	24	0	68,9	53,6	0,53	0,44	-
31.05.2025	4,305	0	76,753	0	0	75,174	0	0	24	0	67,5	53,9	0,53	0,44	-
01.06.2025	4,412	0	68,53	0	0	67,06	0	0	24	0	69	53,3	0,54	0,44	-
02.06.2025	4,238	0	66,545	0	0	65,122	0	0	24	0	69	53,4	0,53	0,43	-
03.06.2025	4,137	0	64,52	0	0	63,133	0	0	24	0	69,2	53,5	0,54	0,44	-
04.06.2025	4,16	0	64,64	0	0	63,249	0	0	24	0	69,2	53,5	0,53	0,43	-
05.06.2025	4,085	0	66,402	0	0	64,992	0	0	24	0	68,7	53,7	0,55	0,44	-
06.06.2025	3,993	0	64,095	0	0	62,724	0	0	24	0	68,9	53,7	0,55	0,45	-
07.06.2025	3,991	0	65,505	0	0	64,115	0	0	24	0	68,7	53,9	0,56	0,45	-
08.06.2025	4,191	0	65,045	0	0	63,648	0	0	24	0	69,2	53,5	0,56	0,45	-
09.06.2025	4,029	0	66,585	0	0	65,179	0	0	24	0	68,5	53,8	0,56	0,46	-
10.06.2025	4,123	0	65,213	0	0	63,813	0	0	24	0	69,1	53,7	0,56	0,45	-
11.06.2025	4,103	0	67,11	0	0	65,69	0	0	24	0	68,7	53,8	0,56	0,45	-
12.06.2025	4,259	0	69,918	0	0	68,44	0	0	24	0	68,6	53,7	0,57	0,46	-
13.06.2025	4,154	0	67,412	0	0	65,98	0	0	24	0	68,8	53,8	0,57	0,46	-
14.06.2025	3,933	0	65,59	0	0	64,201	0	0	24	0	68,6	54	0,56	0,46	-
15.06.2025	4,178	0	67,067	0	0	65,633	0	0	24	0	68,9	53,8	0,56	0,45	-
16.06.2025	3,94	0	66,23	0	0	64,83	0	0	24	0	68,5	54	0,55	0,44	-
17.06.2025	3,686	0	64,135	0	0	62,789	0	0	24	0	68,3	54,3	0,55	0,45	-
18.06.2025	4,069	0	68,952	0	0	67,501	0	0	24	0	68,4	54	0,55	0,44	-
19.06.2025	3,995	0	70,055	0	0	68,595	0	0	24	0	68,1	54,2	0,55	0,44	-
20.06.2025	3,846	0	65,26	0	0	63,882	0	0	24	0	68,5	54,1	0,55	0,45	-
21.06.2025	3,934	0	66,363	0	0	64,96	0	0	24	0	68,5	54,1	0,55	0,45	-
22.06.2025	4,111	0	67,743	0	0	66,303	0	0	24	0	68,7	53,9	0,55	0,45	-
23.06.2025	4,08	0	68,433	0	0	66,986	0	0	24	0	68,6	54	0,56	0,45	-
Итого:	127,822	0	2135,044	0	0	2090,066	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,53														

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

744
744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2025	1252,295	16427,497	0	0	16078,174	0	0	2696	24
23.06.2025	1380,117	18562,54	0	0	18168,24	0	0	3440	24

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.06.2025 7:38:23