

#63698#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2023 по 23.12.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Лучший дом в Московском районе, УК, ООО
Суворова 59, Калининград
9390
ТВ7 (АСЦП)
20111400
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.11.2023 | 15,917 | 0 | 173,02 | 0 | 0 | 169,261 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,6 | 47,2 | 0,63 | 0,49 | 3,3 |
| 25.11.2023 | 17,881 | 0 | 210,247 | 0 | 0 | 205,658 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,8 | 49 | 0,61 | 0,5 | 3,5 |
| 26.11.2023 | 19,731 | 0 | 215,815 | 0 | 0 | 210,789 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,3 | 49,9 | 0,61 | 0,5 | -0,2 |
| 27.11.2023 | 20,874 | 0 | 227,165 | 0 | 0 | 221,533 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,9 | 52,4 | 0,61 | 0,49 | -2,4 |
| 28.11.2023 | 22,194 | 0 | 252,033 | 0 | 0 | 245,672 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,5 | 54 | 0,61 | 0,5 | -7,5 |
| 29.11.2023 | 22,358 | 0 | 244,553 | 0 | 0 | 238,31 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,1 | 53,8 | 0,61 | 0,49 | -7,3 |
| 30.11.2023 | 20,323 | 0 | 225,455 | 0 | 0 | 220,028 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,6 | 51,6 | 0,59 | 0,48 | -6,5 |
| 01.12.2023 | 19,195 | 0 | 228,67 | 0 | 0 | 223,539 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,8 | 50,3 | 0,58 | 0,47 | -5,4 |
| 02.12.2023 | 18,645 | 0 | 214,393 | 0 | 0 | 209,583 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,8 | 49,6 | 0,61 | 0,49 | - |
| 03.12.2023 | 18,839 | 0 | 227,258 | 0 | 0 | 222,351 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,5 | 49,2 | 0,61 | 0,5 | - |
| 04.12.2023 | 18,886 | 0 | 220,545 | 0 | 0 | 215,666 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,3 | 49,4 | 0,62 | 0,49 | - |
| 05.12.2023 | 20,072 | 0 | 251,875 | 0 | 0 | 246,274 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,5 | 51,1 | 0,61 | 0,5 | - |
| 06.12.2023 | 21,367 | 0 | 239,38 | 0 | 0 | 233,497 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,5 | 52,7 | 0,61 | 0,49 | - |
| 07.12.2023 | 19,05 | 0 | 232,98 | 0 | 0 | 227,855 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,1 | 50,2 | 0,61 | 0,49 | - |
| 08.12.2023 | 21,14 | 0 | 240,235 | 0 | 0 | 234,552 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73 | 51,5 | 0,61 | 0,49 | - |
| 09.12.2023 | 20,693 | 0 | 216,857 | 0 | 0 | 211,535 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,5 | 51,1 | 0,61 | 0,5 | - |
| 10.12.2023 | 19,471 | 0 | 232,245 | 0 | 0 | 227,183 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,8 | 49,4 | 0,61 | 0,5 | - |
| 11.12.2023 | 17,671 | 0 | 207,305 | 0 | 0 | 202,848 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,2 | 48,4 | 0,62 | 0,5 | - |
| 12.12.2023 | 17,012 | 0 | 197,202 | 0 | 0 | 193,003 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,8 | 47,8 | 0,62 | 0,5 | - |
| 13.12.2023 | 17,811 | 0 | 216,125 | 0 | 0 | 211,518 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,9 | 48,8 | 0,62 | 0,5 | - |
| 14.12.2023 | 18,281 | 0 | 223,45 | 0 | 0 | 218,606 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,5 | 49,6 | 0,61 | 0,5 | - |
| 15.12.2023 | 17,157 | 0 | 201,747 | 0 | 0 | 197,425 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,1 | 48,4 | 0,62 | 0,49 | - |
| 16.12.2023 | 15,062 | 0 | 155,51 | 0 | 0 | 152,106 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,8 | 46,2 | 0,62 | 0,49 | - |
| 17.12.2023 | 14,168 | 0 | 139,068 | 0 | 0 | 136,005 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,1 | 45,3 | 0,63 | 0,49 | - |
| 18.12.2023 | 13,903 | 0 | 147,4 | 0 | 0 | 144,256 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,9 | 45,9 | 0,63 | 0,49 | - |
| 19.12.2023 | 13,12 | 0 | 144,083 | 0 | 0 | 141,111 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,7 | 45,6 | 0,63 | 0,49 | - |
| 20.12.2023 | 15,093 | 0 | 157,348 | 0 | 0 | 153,942 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,6 | 46,2 | 0,63 | 0,5 | - |
| 21.12.2023 | 15,519 | 0 | 159,31 | 0 | 0 | 155,773 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,5 | 46,7 | 0,64 | 0,5 | - |
| 22.12.2023 | 16,952 | 0 | 192,048 | 0 | 0 | 187,946 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69 | 47,5 | 0,63 | 0,5 | - |
| 23.12.2023 | 18,758 | 0 | 231,315 | 0 | 0 | 226,433 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,5 | 48,8 | 0,62 | 0,5 | - |
| Итого: | 547,143 | 0 | 6224,637 | 0 | 0 | 6084,258 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 130,683 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|------------|--------|--------|------------|-------|-------|---------|--------|
| 23.11.2023 | 6864,561 | 164717,933 | 0 | 0 | 161557,965 | 0 | 0 | 18006 | 51 |
| 23.12.2023 | 7411,703 | 170942,568 | 0 | 0 | 167642,22 | 0 | 0 | 18726 | 51 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.12.2023 12:30:17