

#296571#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Уютный Квартал, ООО, УК 5774
Красная 30-32, Калининград
5774
9185
ТВ7 (АСЦП)
20123641
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 19.03.2026 | 3,361 | 0 | 40,547 | 0 | 0 | 39,61 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,7 | 51,5 | 0,26 | 0,21 | - |
| 20.03.2026 | 3,67 | 0 | 44,785 | 0 | 0 | 43,722 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,9 | 52,8 | 0,29 | 0,23 | - |
| 21.03.2026 | 3,823 | 0 | 46,569 | 0 | 0 | 45,465 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,9 | 52,8 | 0,3 | 0,24 | - |
| 22.03.2026 | 3,858 | 0 | 46,847 | 0 | 0 | 45,733 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73 | 52,8 | 0,3 | 0,24 | - |
| 23.03.2026 | 3,888 | 0 | 48,307 | 0 | 0 | 47,16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,9 | 53,2 | 0,3 | 0,24 | - |
| 24.03.2026 | 3,91 | 0 | 48,814 | 0 | 0 | 47,641 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,3 | 53,8 | 0,3 | 0,24 | - |
| 25.03.2026 | 3,84 | 0 | 49,841 | 0 | 0 | 48,654 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73 | 54,2 | 0,31 | 0,24 | - |
| 26.03.2026 | 3,856 | 0 | 47,864 | 0 | 0 | 46,728 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,9 | 53,2 | 0,3 | 0,23 | - |
| 27.03.2026 | 3,263 | 0 | 42,271 | 0 | 0 | 41,262 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73 | 54,1 | 0,27 | 0,21 | - |
| 28.03.2026 | 3,48 | 0 | 45,24 | 0 | 0 | 44,153 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,3 | 54,5 | 0,28 | 0,22 | - |
| 29.03.2026 | 3,562 | 0 | 46,625 | 0 | 0 | 45,51 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,1 | 54,4 | 0,29 | 0,23 | - |
| 30.03.2026 | 3,729 | 0 | 46,505 | 0 | 0 | 45,393 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,1 | 53,5 | 0,29 | 0,23 | - |
| 31.03.2026 | 3,795 | 0 | 45,731 | 0 | 0 | 44,639 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,1 | 52,9 | 0,28 | 0,23 | - |
| 01.04.2026 | 3,802 | 0 | 45,455 | 0 | 0 | 44,375 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73 | 52,6 | 0,28 | 0,23 | - |
| 02.04.2026 | 3,861 | 0 | 45,271 | 0 | 0 | 44,169 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,9 | 53 | 0,28 | 0,23 | - |
| 03.04.2026 | 3,707 | 0 | 44,321 | 0 | 0 | 43,286 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,2 | 51,8 | 0,28 | 0,22 | - |
| 04.04.2026 | 3,866 | 0 | 46,202 | 0 | 0 | 45,097 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,2 | 52,7 | 0,29 | 0,23 | - |
| 05.04.2026 | 3,876 | 0 | 46,964 | 0 | 0 | 45,839 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,2 | 53 | 0,29 | 0,23 | - |
| 06.04.2026 | 3,911 | 0 | 46,393 | 0 | 0 | 45,283 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,2 | 52,6 | 0,29 | 0,23 | - |
| 07.04.2026 | 3,25 | 0 | 41,419 | 0 | 0 | 40,435 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,8 | 53,6 | 0,26 | 0,21 | - |
| 08.04.2026 | 3,679 | 0 | 44,399 | 0 | 0 | 43,315 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74 | 53,7 | 0,28 | 0,23 | - |
| 09.04.2026 | 3,716 | 0 | 44,82 | 0 | 0 | 43,742 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,4 | 53,1 | 0,29 | 0,23 | - |
| 10.04.2026 | 3,745 | 0 | 45,431 | 0 | 0 | 44,337 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,4 | 53,2 | 0,29 | 0,23 | - |
| 11.04.2026 | 3,748 | 0 | 46,382 | 0 | 0 | 45,278 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,9 | 53,2 | 0,29 | 0,23 | - |
| 12.04.2026 | 3,736 | 0 | 46,916 | 0 | 0 | 45,795 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,1 | 53,6 | 0,29 | 0,23 | - |
| 13.04.2026 | 3,796 | 0 | 47,516 | 0 | 0 | 46,385 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73 | 53,5 | 0,29 | 0,23 | - |
| 14.04.2026 | 3,704 | 0 | 47,007 | 0 | 0 | 45,893 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,8 | 53,5 | 0,29 | 0,22 | - |
| 15.04.2026 | 3,642 | 0 | 46,266 | 0 | 0 | 45,164 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73 | 53,8 | 0,28 | 0,22 | - |
| 16.04.2026 | 3,704 | 0 | 46,194 | 0 | 0 | 45,087 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,2 | 53,6 | 0,29 | 0,23 | - |
| 17.04.2026 | 3,665 | 0 | 46,519 | 0 | 0 | 45,4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,4 | 54,1 | 0,29 | 0,23 | - |
| 18.04.2026 | 3,68 | 0 | 48,269 | 0 | 0 | 47,111 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,3 | 54,6 | 0,29 | 0,23 | - |
| Итого: | 115,123 | 0 | 1425,69 | 0 | 0 | 1391,661 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 27,497 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|--------|
| 18.03.2026 | 599,186 | 5593,954 | 0 | 0 | 5443,35 | 0 | 0 | 3081 | 293 |
| 18.04.2026 | 714,308 | 7019,646 | 0 | 0 | 6835,011 | 0 | 0 | 3825 | 293 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

| |
|---------------------------|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ |
| МП «Калининградтеплосеть» |
| ОТЧЕТ ПРИНЯТ |
| 20.04.2026 7:56:35 |