

#296570#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Чайковского 12-18, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 9243
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 20103287
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	4,112	0	43,82	0	0	42,868	0	0	24	0	69,4	46,5	0,43	0,4	-
20.03.2026	4,07	0	43,37	0	0	42,434	0	0	24	0	69,3	46,4	0,43	0,4	-
21.03.2026	4,109	0	44,036	0	0	43,085	0	0	24	0	69,3	46,5	0,43	0,4	-
22.03.2026	4,11	0	44,43	0	0	43,469	0	0	24	0	69,3	46,7	0,43	0,4	-
23.03.2026	4,105	0	46,054	0	0	45,056	0	0	24	0	69,4	47,6	0,43	0,4	-
24.03.2026	4,182	0	49,146	0	0	48,077	0	0	24	0	69,5	48,8	0,43	0,4	-
25.03.2026	4,183	0	51,929	0	0	50,805	0	0	24	0	69,4	49,7	0,44	0,4	-
26.03.2026	4,118	0	48,481	0	0	47,433	0	0	24	0	69,4	48,6	0,43	0,4	-
27.03.2026	4,107	0	46,132	0	0	45,141	0	0	24	0	69	47,3	0,43	0,4	-
28.03.2026	4,221	0	47,988	0	0	46,943	0	0	24	0	69,5	48	0,43	0,4	-
29.03.2026	4,255	0	49,12	0	0	48,058	0	0	24	0	69,4	48,3	0,43	0,4	-
30.03.2026	4,246	0	49,284	0	0	48,213	0	0	24	0	69,5	48,4	0,43	0,4	-
31.03.2026	4,184	0	48,145	0	0	47,107	0	0	24	0	69,3	48,1	0,43	0,4	-
01.04.2026	4,155	0	47,744	0	0	46,707	0	0	24	0	69,5	48,2	0,43	0,4	-
02.04.2026	4,133	0	47,637	0	0	46,607	0	0	24	0	69,3	48,1	0,43	0,4	-
03.04.2026	4,165	0	48,388	0	0	47,337	0	0	24	0	69,4	48,4	0,43	0,4	-
04.04.2026	4,172	0	48,667	0	0	47,62	0	0	24	0	69,1	48,2	0,43	0,4	-
05.04.2026	4,227	0	49,707	0	0	48,622	0	0	24	0	69,7	48,9	0,43	0,4	-
06.04.2026	4,114	0	48,537	0	0	47,49	0	0	24	0	69,2	48,5	0,43	0,4	-
07.04.2026	4,12	0	47,466	0	0	46,438	0	0	24	0	69,4	48,2	0,43	0,4	-
08.04.2026	4,082	0	45,719	0	0	44,74	0	0	24	0	69	47,3	0,43	0,4	-
09.04.2026	4,143	0	45,291	0	0	44,308	0	0	24	0	69,4	47	0,43	0,4	-
10.04.2026	4,125	0	46,272	0	0	45,274	0	0	24	0	69,2	47,4	0,43	0,4	-
11.04.2026	4,191	0	48,365	0	0	47,31	0	0	24	0	69,6	48,5	0,43	0,4	-
12.04.2026	4,193	0	49,441	0	0	48,363	0	0	24	0	69,6	48,9	0,44	0,4	-
13.04.2026	4,162	0	49,974	0	0	48,88	0	0	24	0	69,9	49,6	0,44	0,4	-
14.04.2026	4,053	0	50,663	0	0	49,575	0	0	24	0	69	49,5	0,44	0,4	-
15.04.2026	3,496	0	46,94	0	0	46,01	0	0	24	0	65,9	47,8	0,42	0,39	-
16.04.2026	4,211	0	52,913	0	0	51,754	0	0	24	0	69,7	50,3	0,43	0,4	-
17.04.2026	4,167	0	51,228	0	0	50,106	0	0	24	0	69,8	49,9	0,43	0,4	-
18.04.2026	4,155	0	51,797	0	0	50,664	0	0	24	0	69,7	50,1	0,44	0,4	-
Итого:	128,066	0	1488,684	0	0	1456,494	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,588														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
18.03.2026	1048,645	11959,137	0	0	11679,399	0	0	9248	341
18.04.2026	1176,711	13447,822	0	0	13135,892	0	0	9992	341

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.04.2026 7:57:01