

#126077#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 17.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Чайковского 12-18, Калининград
13
9243
ТВ7 (ASCII)
20103287
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	4,406	0	57,617	0	0	56,386	0	0	24	0	68,9	50,2	0,43	0,41	-
25.03.2025	4,429	0	58,679	0	0	57,424	0	0	24	0	68,9	50,5	0,43	0,41	-
26.03.2025	4,415	0	59,357	0	0	58,092	0	0	24	0	68,8	50,7	0,43	0,41	-
27.03.2025	4,428	0	58,887	0	0	57,629	0	0	24	0	68,8	50,5	0,43	0,41	-
28.03.2025	4,464	0	61,364	0	0	60,047	0	0	24	0	69	51,3	0,43	0,41	-
29.03.2025	4,398	0	61,906	0	0	60,577	0	0	24	0	69	51,7	0,44	0,41	-
30.03.2025	4,327	0	60,514	0	0	59,222	0	0	24	0	68,8	51,4	0,43	0,41	-
31.03.2025	4,356	0	60,041	0	0	58,762	0	0	24	0	68,8	51,1	0,43	0,41	-
01.04.2025	4,37	0	58,777	0	0	57,524	0	0	24	0	68,7	50,6	0,43	0,4	-
02.04.2025	4,365	0	58,565	0	0	57,321	0	0	24	0	68,7	50,5	0,42	0,4	-
03.04.2025	4,331	0	60,437	0	0	59,154	0	0	24	0	68,6	51,1	0,42	0,4	-
04.04.2025	4,309	0	59,082	0	0	57,822	0	0	24	0	68,7	50,9	0,42	0,4	-
05.04.2025	4,314	0	54,415	0	0	53,243	0	0	24	0	69	49,7	0,42	0,4	-
06.04.2025	4,573	0	53,401	0	0	52,191	0	0	24	0	71	50,1	0,42	0,4	-
07.04.2025	4,569	0	55,294	0	0	54,078	0	0	24	0	70	49,8	0,42	0,4	-
08.04.2025	4,39	0	55,264	0	0	54,085	0	0	24	0	68,7	49,3	0,42	0,4	-
09.04.2025	4,351	0	54,378	0	0	53,225	0	0	24	0	68,5	49	0,42	0,4	-
10.04.2025	4,313	0	51,106	0	0	50,013	0	0	24	0	68,9	48,3	0,42	0,4	-
11.04.2025	4,314	0	53,909	0	0	52,769	0	0	24	0	68,4	48,9	0,42	0,4	-
12.04.2025	4,379	0	55,926	0	0	54,737	0	0	24	0	68,7	49,6	0,42	0,4	-
13.04.2025	4,359	0	59,977	0	0	58,697	0	0	24	0	68,8	51,1	0,43	0,4	-
14.04.2025	4,431	0	66,724	0	0	65,282	0	0	24	0	69,2	53	0,43	0,4	-
15.04.2025	4,568	0	80,489	0	0	78,754	0	0	24	0	69,1	55,3	0,42	0,38	-
16.04.2025	4,699	0	93,338	0	0	91,321	0	0	24	0	69,3	57	0,42	0,36	-
17.04.2025	3,1	0	71,236	0	0	69,692	0	0	24	0	69,4	58,8	0,28	0,25	-
Итого:	108,958	0	1520,683	0	0	1488,047	0	0	600	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,024														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

600

600

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	112,284	1392,892	0	0	1362,776	0	0	610	339
17.04.2025	221,243	2913,572	0	0	2850,824	0	0	1210	339

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 8:15:37