

#102249#

Отчёт по теплопотреблению за период с 31.10.2024 по 23.11.2024

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Чайковского 12-18, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 9243
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20103287
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.11.2024	3,397	0	38,444	0	0	37,641	0	0	24	0	67,9	46,3	0,46	0,4	9,6
02.11.2024	3,322	0	35,725	0	0	34,984	0	0	24	0	67,7	45	0,46	0,41	-
03.11.2024	3,362	0	34,918	0	0	34,197	0	0	24	0	67,5	44	0,46	0,41	-
04.11.2024	3,322	0	35,994	0	0	35,266	0	0	24	0	66,7	44,2	0,46	0,41	-
05.11.2024	3,404	0	34,785	0	0	34,075	0	0	24	0	67,1	43,2	0,46	0,41	-
06.11.2024	3,446	0	34,251	0	0	33,548	0	0	24	0	67,2	42,7	0,46	0,41	-
07.11.2024	3,424	0	33,861	0	0	33,17	0	0	24	0	67	42,3	0,46	0,41	-
08.11.2024	3,541	0	34,794	0	0	34,071	0	0	24	0	67,7	42,8	0,46	0,41	-
09.11.2024	3,494	0	34,058	0	0	33,36	0	0	24	0	67,3	42,2	0,46	0,41	-
10.11.2024	3,494	0	32,692	0	0	32,017	0	0	24	0	67,6	41,5	0,46	0,41	-
11.11.2024	3,869	0	33,329	0	0	32,576	0	0	24	0	71	42,6	0,46	0,41	-
12.11.2024	3,95	0	33,006	0	0	32,253	0	0	24	0	71,3	42	0,46	0,41	-
13.11.2024	3,966	0	32,484	0	0	31,738	0	0	24	0	71,6	41,7	0,46	0,41	-
14.11.2024	3,737	0	32,8	0	0	32,1	0	0	24	0	68,8	41	0,46	0,41	-
15.11.2024	3,535	0	31,993	0	0	31,34	0	0	24	0	67,1	40,1	0,46	0,41	-
16.11.2024	3,589	0	33,431	0	0	32,746	0	0	24	0	67,2	41	0,46	0,41	-
17.11.2024	3,512	0	32,527	0	0	31,86	0	0	24	0	67,2	40,8	0,46	0,41	-
18.11.2024	3,476	0	31,831	0	0	31,186	0	0	24	0	66,9	40,3	0,46	0,41	-
19.11.2024	3,527	0	30,796	0	0	30,158	0	0	24	0	67,6	39,7	0,46	0,41	-
20.11.2024	3,453	0	30,209	0	0	29,59	0	0	24	0	67,2	39,3	0,46	0,41	-
21.11.2024	3,25	0	25,712	0	0	25,169	0	0	24	0	68,2	37,3	0,46	0,41	-
22.11.2024	3,339	0	24,242	0	0	23,7	0	0	24	0	70,5	36,9	0,46	0,41	-
23.11.2024	3,517	0	27,319	0	0	26,717	0	0	24	0	70	38,5	0,46	0,41	-
Итого:	80,926	0	749,201	0	0	733,462	0	0	552	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,329														

Общее время работы системы, ч 552
Период нормальной работы системы, ч 552

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
31.10.2024	3089,488	34967,908	0	0	34198,838	0	0	28550	1892
23.11.2024	3170,416	35717,112	0	0	34932,301	0	0	29102	1892

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.11.2024 8:24:31