

#109565#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.12.2024 по 13.01.2025


Потребитель УЮТ, ООО, УК  
Адрес потребителя Чайковского 12-18, Калининград  
Абонентский номер 13

Заводской номер счётчика 20103287	Показания прибора, ГДж 13.01.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.12.2024	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3391,801	3293,09	98.711	23.577

Подпись исполнителя



*с 14.01.25 по 13.01.25*



#109564#

Отчёт за период с 23.12.2024 по 13.01.2025.

Номер абонента 13  
 Порядковый номер 9243  
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)  
 Заводской номер 20103287  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 14.01.2025

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	t <sub>нар</sub> , °C	dQ, ГДж	dQ <sub>г</sub> , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.12.2024	-	4,726	0	53,677	0	0	52,474	0	0	24	0	70,7	49,2	0,46	0,41
25.12.2024	-	4,745	0	53,257	0	0	52,055	0	0	24	0	70,8	49,1	0,46	0,41
26.12.2024	-	4,396	0	51,552	0	0	50,473	0	0	24	0	68	47,2	0,46	0,41
27.12.2024	-	4,449	0	53,152	0	0	52,037	0	0	24	0	68,1	47,7	0,46	0,41
28.12.2024	-	4,41	0	52,862	0	0	51,753	0	0	24	0	68	47,7	0,46	0,41
29.12.2024	-	4,364	0	51,641	0	0	50,556	0	0	24	0	68,1	47,5	0,46	0,41
30.12.2024	-	4,312	0	51,277	0	0	50,204	0	0	24	0	68,1	47,5	0,46	0,41
31.12.2024	-	4,276	0	51,346	0	0	50,271	0	0	24	0	68	47,7	0,46	0,41
01.01.2025	-	4,346	0	52,161	0	0	51,071	0	0	24	0	68	47,6	0,46	0,41
02.01.2025	-	4,542	0	53,251	0	0	52,101	0	0	24	0	69,2	48,3	0,46	0,41
03.01.2025	-	4,994	0	51,675	0	0	50,424	0	0	24	0	73,7	50	0,46	0,41
04.01.2025	-	5,16	0	51,522	0	0	50,241	0	0	24	0	74,9	50,3	0,46	0,41
05.01.2025	-	5,311	0	52,085	0	0	50,766	0	0	24	0	75,6	50,6	0,46	0,41
06.01.2025	-	5,218	0	51,745	0	0	50,449	0	0	24	0	75	50,3	0,46	0,41
07.01.2025	-	4,46	0	52,152	0	0	51,052	0	0	24	0	68,2	47,4	0,46	0,41
08.01.2025	-	4,58	0	50,819	0	0	49,719	0	0	24	0	69,3	47,3	0,46	0,41
09.01.2025	-	4,837	0	51,059	0	0	49,889	0	0	24	0	71,5	48,3	0,46	0,41
10.01.2025	-	4,69	0	51,048	0	0	49,9	0	0	24	0	70,7	48,2	0,46	0,41
11.01.2025	-	4,846	0	50,205	0	0	49,021	0	0	24	0	72,6	49	0,46	0,41
12.01.2025	-	4,954	0	50,815	0	0	49,603	0	0	24	0	73,1	49,2	0,46	0,41
13.01.2025	-	5,096	0	50,884	0	0	49,645	0	0	24	0	73,9	49,4	0,46	0,41
Итого:	-	98,712	0	1088,185	0	0	1063,704	0	0	504	0	70,74	48,55	0,46	0,41

Общее время работы системы 504 час.

Период нормальной работы системы 504 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.12.2024	3293,09	36918,048	0	0	36107,622	0	0	29822	1892
13.01.2025	3391,801	38006,232	0	0	37171,326	0	0	30326	1892

Подпись абонента

\_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения

\_\_\_\_\_