

# #3719#

## Отчёт по теплотреблению за период с 23.03.2023 по 23.04.2023

Потребитель УЮТ, ООО, УК  
Адрес потребителя Уральская 9-15, Калининград  
Номер абонента 13  
Порядковый номер 9244  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20133906  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2023	9,835	0	123,349	0	0	120,577	0	0	24	0	70,8	51,3	0,43	0,38	10,6
25.03.2023	9,771	0	122,507	0	0	119,762	0	0	24	0	70,7	51,2	0,43	0,38	9,5
26.03.2023	9,793	0	120,357	0	0	117,648	0	0	24	0	70,9	51	0,43	0,38	7,8
27.03.2023	10,417	0	115,854	0	0	113,084	0	0	24	0	73,3	51,3	0,42	0,38	6
28.03.2023	11,538	0	114,83	0	0	111,781	0	0	24	0	77,7	53,1	0,42	0,38	2,1
29.03.2023	10,6	0	115,357	0	0	112,556	0	0	24	0	73,9	51,4	0,42	0,38	-1,5
30.03.2023	9,895	0	119,013	0	0	116,344	0	0	24	0	70,7	50,4	0,43	0,38	1,7
31.03.2023	9,846	0	120,981	0	0	118,273	0	0	24	0	70,7	50,8	0,43	0,38	7,1
01.04.2023	9,882	0	117,406	0	0	114,755	0	0	24	0	71	50,4	0,42	0,38	8,9
02.04.2023	10,098	0	115,269	0	0	112,611	0	0	24	0	71,8	50,4	0,42	0,38	5,2
03.04.2023	10,694	0	113,96	0	0	111,163	0	0	24	0	74,3	51,4	0,42	0,38	3,9
04.04.2023	10,734	0	113,513	0	0	110,73	0	0	24	0	74,2	51,1	0,42	0,38	1,7
05.04.2023	10,485	0	111,601	0	0	108,928	0	0	24	0	73,3	50,3	0,42	0,38	-0,1
06.04.2023	10,14	0	112,446	0	0	109,842	0	0	24	0	71,9	49,9	0,42	0,38	1
07.04.2023	9,777	0	117,829	0	0	115,184	0	0	24	0	70,7	50,5	0,42	0,38	2,3
08.04.2023	9,578	0	122,205	0	0	119,487	0	0	24	0	70,5	51,4	0,42	0,38	9,6
09.04.2023	9,665	0	123,104	0	0	120,355	0	0	24	0	70,6	51,4	0,42	0,38	10,3
10.04.2023	9,687	0	123,866	0	0	121,104	0	0	24	0	70,4	51,3	0,43	0,38	8,2
11.04.2023	9,737	0	127,745	0	0	124,879	0	0	24	0	70,7	52,1	0,43	0,37	7,9
12.04.2023	9,581	0	127,868	0	0	125,003	0	0	24	0	70,6	52,3	0,43	0,37	10
13.04.2023	9,665	0	126,311	0	0	123,475	0	0	24	0	70,8	52,1	0,43	0,37	11,3
14.04.2023	9,709	0	127,398	0	0	124,541	0	0	24	0	70,7	52,1	0,43	0,37	9,5
15.04.2023	9,81	0	128,221	0	0	125,341	0	0	24	0	70,8	52,1	0,43	0,37	11
16.04.2023	9,861	0	124,431	0	0	121,641	0	0	24	0	70,7	51,3	0,42	0,37	10,4
17.04.2023	10,001	0	123,469	0	0	120,685	0	0	24	0	70,9	51,1	0,42	0,37	6,1
18.04.2023	9,775	0	123,342	0	0	120,575	0	0	24	0	70,7	51,3	0,42	0,37	7,2
19.04.2023	9,745	0	119,674	0	0	116,978	0	0	24	0	70,8	51	0,41	0,37	9,5
20.04.2023	6,082	0	81,303	0	0	79,531	0	0	24	0	69,6	51,3	0,42	0,39	-
21.04.2023	0,086	0	2,435	0	0	2,392	0	0	24	0	61,7	53,2	0,44	0,46	-
22.04.2023	0,09	0	2,447	0	0	2,404	0	0	24	0	61,8	52,8	0,45	0,47	-
23.04.2023	0,091	0	2,441	0	0	2,398	0	0	24	0	61,7	52,6	0,45	0,47	-
Итого:	276,668	0	3340,532	0	0	3264,027	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	66,081														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2023	4012,982	44252,316	0	0	43184,694	0	0	16316	17
23.04.2023	4289,651	47592,85	0	0	46448,723	0	0	17060	17

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.04.2023 12:53:57