

#83844#

Отчёт по теплопотреблению за период с 21.04.2024 по 02.05.2024

Потребитель УЮТ, ООО, УК  
Адрес потребителя Уральская 9-15, Калининград  
Номер абонента 13  
Порядковый номер 9244  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20133906  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
22.04.2024	5,849	0	53,802	0	0	52,577	0	0	24	0	71,3	44,7	0,41	0,26	3,7
23.04.2024	10,158	0	100,032	0	0	97,724	0	0	24	0	71,7	46,9	0,4	0,37	3,1
24.04.2024	9,908	0	104,398	0	0	102,059	0	0	24	0	70,6	47,4	0,41	0,38	2,9
25.04.2024	9,732	0	106,753	0	0	104,371	0	0	24	0	70,5	48,2	0,41	0,37	4,9
26.04.2024	9,834	0	112,659	0	0	110,103	0	0	24	0	71,2	49,8	0,41	0,37	6,4
27.04.2024	9,861	0	122,605	0	0	119,836	0	0	24	0	71	51,3	0,42	0,37	7,8
28.04.2024	9,642	0	126,222	0	0	123,387	0	0	24	0	70,8	52,1	0,42	0,36	12,1
29.04.2024	9,322	0	127,827	0	0	124,973	0	0	24	0	70,5	52,7	0,42	0,37	14,6
30.04.2024	9,166	0	129,745	0	0	126,825	0	0	24	0	70,8	53,6	0,42	0,36	16,9
01.05.2024	8,619	0	124,054	0	0	121,284	0	0	24	0	70,5	53,5	0,41	0,35	16,1
02.05.2024	5,527	0	78,664	0	0	76,907	0	0	24	0	70,5	53,4	0,41	0,27	-
Итого:	97,618	0	1186,761	0	0	1160,046	0	0	264	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,316														

Общее время работы системы, ч 264  
Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
21.04.2024	6193,494	67485,878	0	0	65859,226	0	0	25783	30
02.05.2024	6291,112	68672,64	0	0	67019,272	0	0	26047	30

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
16.05.2024 10:18:46