

#3720#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2023 по 27.04.2023

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Уральская 9-15, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 9244
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 20133906
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2023	0,09	0	2,381	0	0	2,34	0	0	24	0	61,1	51,9	0,42	0,45	-
25.04.2023	0,088	0	2,362	0	0	2,323	0	0	24	0	60	51	0,42	0,44	-
26.04.2023	0,092	0	2,401	0	0	2,362	0	0	24	0	60,1	50,9	0,42	0,44	-
27.04.2023	0,056	0	1,419	0	0	1,396	0	0	24	0	59,8	50,1	0,38	0,29	-
Итого:	0,326	0	8,563	0	0	8,421	0	0	96	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,078														

Общее время работы системы, ч 96

Период нормальной работы системы, ч 96

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2023	4289,651	47592,85	0	0	46448,723	0	0	17060	17
27.04.2023	4289,976	47601,414	0	0	46457,144	0	0	17156	17

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
16.05.2023 11:50:16