

#34483#

Отчёт по теплопотреблению за период с 11.10.2023 по 23.10.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Уральская 9-15, Калининград
13
9244
ТВ7 (АСЦП)
20133906
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
12.10.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,5	19,4	0,43	0,04	-
13.10.2023	5,672	0	70,344	0	0	68,797	0	0	24	0	70,1	50,4	0,41	0,2	-
14.10.2023	9,712	0	131,219	0	0	128,307	0	0	24	0	70,3	52,2	0,42	0,36	-
15.10.2023	8,964	0	125,122	0	0	122,527	0	0	24	0	67,7	50,3	0,42	0,36	-
16.10.2023	9,718	0	125,351	0	0	122,561	0	0	24	0	70,4	51,5	0,42	0,36	-
17.10.2023	9,439	0	117,653	0	0	115,049	0	0	24	0	70,2	50,6	0,42	0,37	-
18.10.2023	8,995	0	108,276	0	0	105,88	0	0	24	0	70,1	49,9	0,4	0,37	-
19.10.2023	8,835	0	100,573	0	0	98,345	0	0	24	0	70,1	48,7	0,4	0,37	-
20.10.2023	9,465	0	104,78	0	0	102,4	0	0	24	0	71,3	49,2	0,42	0,39	-
21.10.2023	9,546	0	105,852	0	0	103,466	0	0	24	0	70,8	48,8	0,42	0,39	-
22.10.2023	9,505	0	111,233	0	0	108,785	0	0	24	0	70	49,2	0,42	0,39	-
23.10.2023	9,444	0	113,291	0	0	110,778	0	0	24	0	70,3	50	0,42	0,38	-
Итого:	99,295	0	1213,694	0	0	1186,895	0	0	288	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,716														

Общее время работы системы, ч 288
Период нормальной работы системы, ч 288

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
11.10.2023	4289,976	47601,414	0	0	46457,144	0	0	21151	30
23.10.2023	4389,272	48815,109	0	0	47644,037	0	0	21439	30

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.10.2023 14:25:08