

#49255#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.10.2023 по 23.11.2023

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Уральская 9-15, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 9244
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 20133906
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2023	9,158	0	106,44	0	0	104,086	0	0	24	0	70,1	49,1	0,41	0,37	-
25.10.2023	9,287	0	108,085	0	0	105,704	0	0	24	0	70	49,1	0,42	0,39	-
26.10.2023	9,363	0	104,688	0	0	102,361	0	0	24	0	70,4	48,5	0,42	0,39	-
27.10.2023	9,3	0	99,613	0	0	97,382	0	0	24	0	70,6	47,8	0,41	0,39	-
28.10.2023	9,382	0	97,769	0	0	95,568	0	0	24	0	70,8	47,4	0,41	0,39	-
29.10.2023	9,161	0	96,142	0	0	94,023	0	0	24	0	69,9	46,6	0,41	0,39	-
30.10.2023	9,594	0	111,932	0	0	109,449	0	0	24	0	70,3	49,3	0,42	0,39	-
31.10.2023	9,501	0	112,576	0	0	110,061	0	0	24	0	70,6	50	0,42	0,39	-
01.11.2023	9,325	0	108,685	0	0	106,262	0	0	24	0	70,4	49,5	0,42	0,39	-
02.11.2023	9,401	0	106,783	0	0	104,388	0	0	24	0	70,7	49,2	0,42	0,39	-
03.11.2023	9,465	0	112,332	0	0	109,832	0	0	24	0	70,4	49,8	0,42	0,39	-
04.11.2023	9,468	0	113,141	0	0	110,621	0	0	24	0	70,4	49,9	0,42	0,39	-
05.11.2023	9,461	0	107,68	0	0	105,269	0	0	24	0	70,6	49,1	0,42	0,39	-
06.11.2023	9,465	0	110,423	0	0	107,949	0	0	24	0	70,6	49,7	0,42	0,39	-
07.11.2023	9,48	0	109,905	0	0	107,433	0	0	24	0	70,8	49,7	0,42	0,39	-
08.11.2023	9,427	0	109,882	0	0	107,437	0	0	24	0	70,4	49,5	0,42	0,39	-
09.11.2023	9,558	0	110,155	0	0	107,687	0	0	24	0	70,7	49,5	0,42	0,39	-
10.11.2023	9,571	0	110,414	0	0	107,936	0	0	24	0	70,6	49,5	0,42	0,39	-
11.11.2023	9,567	0	110,032	0	0	107,567	0	0	24	0	70,7	49,4	0,42	0,39	-
12.11.2023	9,484	0	109,242	0	0	106,809	0	0	24	0	70,4	49,2	0,42	0,39	-
13.11.2023	9,46	0	105,002	0	0	102,642	0	0	24	0	70,8	48,8	0,42	0,39	-
14.11.2023	9,517	0	103,802	0	0	101,478	0	0	24	0	70,6	48,2	0,42	0,39	-
15.11.2023	9,557	0	101,967	0	0	99,677	0	0	24	0	70,8	47,9	0,42	0,39	-
16.11.2023	9,998	0	101,285	0	0	98,907	0	0	24	0	72,6	48,5	0,42	0,39	-
17.11.2023	10,684	0	100,175	0	0	97,655	0	0	24	0	75,4	49,3	0,42	0,39	-
18.11.2023	10,932	0	101,71	0	0	99,102	0	0	24	0	76,2	49,9	0,42	0,39	-
19.11.2023	10,914	0	100,278	0	0	97,694	0	0	24	0	76,3	49,7	0,42	0,39	-
20.11.2023	10,826	0	99,159	0	0	96,608	0	0	24	0	76,3	49,5	0,42	0,39	-
21.11.2023	11,327	0	98,231	0	0	95,574	0	0	24	0	78,5	50,2	0,42	0,39	-
22.11.2023	11,477	0	100,231	0	0	97,514	0	0	24	0	78,6	50,6	0,42	0,39	-
23.11.2023	10,705	0	103,352	0	0	100,796	0	0	24	0	74,6	49,3	0,42	0,39	-
Итого:	303,815	0	3271,111	0	0	3195,471	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	72,565														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.10.2023	4389,272	48815,109	0	0	47644,037	0	0	21439	30
23.11.2023	4693,086	52086,218	0	0	50839,507	0	0	22183	30

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.11.2023 17:01:42